



Tarnowskie Góry, 11.03.2025r.

WYJAŚNIENIA, ZMIANY SWZ nr 6

02/2025/MTBS Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i parkingiem w Miasteczku Śląskim przy ul. Białego – Etap I (ID 1055145)

Zamawiający informuje, że w związku z wpłynięciem zapytania, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, poniżej udziela wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie 1: Według przedmiaru „1.0 Budowlany” pozycja 132, 135, 141 i 149 dotyczą zbrojenia siatką Ø 10mm co 15 cm posadzek. Według projektu tylko posadzka w garażu ma być zbrojona siatką Ø 10 co 15 cm prosimy o wyjaśnienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że zbrojenia siatką Ø 10mm co 15 cm dotyczy tylko posadzki w garażu, zgodnie z opisem warstw posadzek o oznaczeniu symbolem „A”. Dla przypadków dotyczących posadzek w mieszkaniach oraz komunikacji i pozostałych oznaczonych symbolem E, F, G, H, gładź cementowa należy zbroić siatką zbrojarską z pręta fi 4 mm o oczkach 10cm x 10cm. Na stronie prowadzonego postępowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 2”.

PYTANIE 2: Według przedmiaru „1.0 Budowlany” pozycje od 129-136 dotyczą posadzki w garażu i przyziemiu (symbol A). Pozycje te nie pasują do projektu, brakuje np. chudego betonu izolacji czy płyty żelbetowej. Prosimy o zmianę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że we wskazanym wyżej zakresie pozycje przedmiaru zostały skorygowane i uzupełnione. Na stronie prowadzonego postępowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 2”.

PYTANIE 3: Przedmiar „1.0 Budowlany” w pozycjach od 308-309 występują bardzo duże ilości podkładów z piasków i betonów prosimy o poprawę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że we wskazanym wyżej zakresie pozycje przedmiaru zostały skorygowane. Na stronie prowadzonego postępowania zostaje zamieszczony zmieniony przedmiar oraz ślepy kosztorys z dopiskiem „zmiana nr 2”.

W wyniku powyższych pytań zmianie uległ przedmiar pn.: „1.0 Budowlanka – zmiana nr 1” w pozycjach działów: od 2.2.1 do 2.2.4.

Obowiązujący jest przedmiar pn.: „1.0 Budowlanka – zmiana nr 2”.

INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnienia, zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.