



SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP

LEGENDA:

- 1. WSZYSTKIE ELEMENTY NA LINIACH MAJĄ BYĆ MONTOWANE W UKŁADZIE PĘTLOWYM tzn. OBUSTRONNIE ZASILANE.
- 2. NIE DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻU URZĄDZEŃ NA LINIACH BOCZNYCH, W UKŁADZIE GWIAZDY, BEZ OBUSTRONNEGO ZASILANIA.
- 3. UWAGA WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE DRZWI Z KD NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO SYSTEMU SAP POPRZECZ MODUŁY WY/WE.

LEGENDA	
	Ręczny ostrzegacz pożarowy (na wysokości 1,3m)
	Czujka dymu OP 720
	Czujka dymu OP 720 ze wskaźnikiem zadziałania
	Czujka dymu FDA221 Czujka zasysająca
	Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny SA-7N 3
	Moduł liniowy adresowalny - 4wej, 4wyj.
	ZASILACZ 230V AS / 24 DC ZSP 135-DR-3A-1
	Trzymacz drzwiowy elektromagnetyczny 1000N z przyciskiem zamykania
	Przewód FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV NA UCHWYTACH
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm²
	Przewód FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV NA UCHWYTACH
	PUSZKA PIP 1AN ATEST CNBOP
	CENTRALA SAP - ATEST CNBOP

Biuro usług projektowo-wykonawczych <b>archpeak</b>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MOŚOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R. UL. ŻYTY 26, 65-046 ZIELONA GÓRA, DZIAŁKA NR 61/12 OBRĘB 0017 JEDN. EWID. 086201_1		INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O. UL. ŻYTY 26 ADRES: UL. ŻYTY 26, ZIELONA GÓRA DZ. NR 61/12	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SAP		DATA: 10.2024	
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: -	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAREK MEJNARTOWICZ UPR. W SPECJ. INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ		
PROJEKTANT: TECHNOLOG:	INŻ. ADAM TRAMŚ UPR. W SPECJ. INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ 73/83/ZG		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WYCZALKOWSKA		