

Z A W I A D O M I E N I E
Przebudowa drogi wew. zlokalizowanej na działce nr 153 w m. Jacewo (ul. Bursztynowa)

I.	W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:
-----------	---

1.	Wg opisu technicznego dokumentacji projektowej: „Na pozostałych odcinkach o istniejącej nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia, przewidziano frezowanie powierzchniowego utrwalenia...”. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Czy Zamawiający potwierdza ww.? Jeżeli tak prosimy o korektę przedmiaru celem ujednolicenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich oferentów
	Zamawiający informuje, iż zapis w dokumentacji technicznej wprowadzony został omyłkowo. Nie należy uwzględniać powyższego w ramach zakresu prac, zgodnie z przedmiarem robót.

2.	Wg opisu technicznego dokumentacji projektowej: „Istniejący hydrant w obrębie skrzyżowania ulic Bursztynowej i Jacewskiej wymienić na wbudowany w nawierzchnię, z żeliwa sferoidalnego klasy min. GGG 40 zabezpieczonego antykorozyjnie żywicą epoksydową w technologii fluizydacyjnej.” Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Czy Zamawiający potwierdza ww.? Jeżeli tak prosimy o korektę przedmiaru celem ujednolicenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich oferentów.
	W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

2.	Czy Zamawiający potwierdza ilość drzew do wycinki wg przedmiaru robót?
	W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

Zatwierdzam
Grzegorz Piątek Wójt Gminy Inowrocław

Sporządziła: Dominika Białek, 52/ 35 55 831, dominika.bialek@gminainowroclaw.eu, piętro II, pokój 26