

Poznań 23 kwietnia 2024 r.

Wyjaśnienia treści swz:

Odp. na pyt. nr 1

Zamawiający dopuszcza podział systemu na kondygnacje lub strefy. Dobór optymalnego rozwiązania na etapie projektowym.

Odp. na pyt. nr 2

Załącznik nr 1.1 do SWZ jest taki sam jak załącznik nr 1 do umowy.
(tabela w załączeniu)

Tabela elementów wyceny ryczałtowej

Lp.	Opis robót	Kwota /netto/ [zł]	Kwota /brutto/ [zł]
1	Dokumentacja projektowa wraz niezbędnymi uzgodnieniami		
2	Roboty ogólnobudowlane		
3	Roboty roboty elektryczne i teletechniczne		
4	Roboty sanitarne instalacyjne		
5	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych		
Razem			

Odp. na pyt. nr 3

Ze względu na konieczność zastosowania w niektórych pomieszczeniach jednostek wewnętrznych o większej mocy chłodniczej Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń generujących dźwięk: 31 dB - poziom niski i 36dB - poziom wysoki.

Odp. na pyt. 4

Termin składania ofert już został wydłużony do 17.01.2025 r.

Pyt.1. Prosimy o podanie dostępnej mocy elektrycznej dla nowego systemu klimatyzacji.

Odp. Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową w wys. 150 kW, a mocą umowną w wys. 65 kW.

Pyt.2. Czy zamawiający potwierdza montaż tylko jednostek kasetonowych 4 i 2 kierunkowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu jednostek wewnętrznych ściennych tylko w sytuacjach, gdzie nie będzie możliwości technicznych

montażu jednostek kasetonowych.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii jednej jednostki wewnętrznej pozostałe jednostki pracowały nadal i aby nie dochodziło do przerwania pracy całego systemu?

Odp. Tak

4. Prośba o podanie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej od przeprowadzenia wizji w celu umówienia się na przeprowadzenie terminu jej odbycia.

Odp. Kontakt został wysłany do zainteresowanego drogą e-mail.

Odpowiedzi na pytania

Pyt.1 Odwołując się do poprzedniego pytania z zakresu "3. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii jednej jednostki wewnętrznej pozostałe jednostki pracowały nadal i aby nie dochodziło do przerwania pracy całego systemu?" Czy zamawiający wymaga załączenia kart katalogowych. proponowanych urządzeń oraz na jakiej podstawie zamierza on zweryfikować spełnianie tego warunku.

Odp. Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert załączenia kart katalogowych. Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Projektant odpowiada za zaprojektowanie całego systemu w taki sposób, żeby wymagania były spełnione. Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dokumentację projektową przed rozpoczęciem robót.

Pyt. 2. Czy zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały certyfikat Eurovent?

Odp. Zgodnie z pkt. 2, ppkt 2.2 PFU Zamawiający oczekuje zaprojektowania energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych. Na projektancie więc spoczywa odpowiedzialność za rzetelną weryfikację produktu, który znajdzie się w projekcie oraz ocena, czy deklaracja producenta jest wystarczająca.

Odpowiedź na pytanie

Pyt. 1. Prosimy o odpowiedź na jakiej podstawie zostały wystosowane wymagania co do poszczególnych jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych. Informacje są zawarta w PROGRAMIE FUNKCJONALNO UŻYTKOWYM w punkcie 2, w podpunkcie 2.2.

Dystrybutorzy po przesłaniu zapytań informują o tym, że nie można spełnić wszystkich Państwa wymagań. Jedni producenci mają problemy z rodzajem czynnika chłodniczego - R32, w systemach VRF u wielu producentów nadal stosuje się czynnik R410A, problemem jest także spełnienie warunków posiadania przez jednostki filtrów antybakteryjnych HEPA oraz funkcji samooczyszczenia.

Prosimy o wskazanie dokładnie, który producent / producenci urządzeń klimatyzacyjnych spełniają Państwa wszystkie wymagania.

Odp. Zamawiający nie wskazuje producentów ani dostawców urządzeń, jakie mają być zastosowane do realizacji tego zadania. Projektant Wykonawcy będzie zobowiązany określić w dokumentacji projektowej parametry urządzeń w ten sposób, żeby było możliwe osiągnięcie zakładanego celu.

Odpowiedź na pytanie

Pyt. 1. Czy zamawiający dysponuje rzutami kondygnacji w wersji edytowanej dwg. i czy może je przekazać lub zamieścić na stronie postępowania.

Odp. Zamawiający nie dysponuje rzutami kondygnacji w wersji edyto