



LEGENDA

- Projektowana linia kablowa oświetlenia zewnętrznego 0,4kV, YAKXs 4x35mm² na całej trasie układana w rurze osłonowej karbowanej dwusiecznej fi75mm o długości całkowitej 1422m (wraz z podejściami zapasami) z czego 1028m w gruncie
- Projektowany stylizowany słup stalowy malowany na kolor czarny o wysokości 7m, montowany na fundamencie prefabrykowanym, dolna część słupa (do wysokości 0,4m) zabezpieczona warstwą elastomeru w kolorze słupa, z wysięgnikiem ozdobnym o wysięgu bocznym 1,2m i wysokości podnoszenia 1,5m (wysokość całkowita słupa z wysięgnikiem 8,5m) z oprawą ozdobną LED o mocy oprawy 86W strumieniu świetlnym oprawy min 9720lm, skuteczności świetlnej oprawy min. 113lm/W trwałości eksploatacji >50000h temperatura barwowa 4000K, współczynnik oddawania barw RA>75, stopień ochrony IP66, IK08 z układem soczewek kształtujących drogową bryłę fotometryczną i redukcją mocy w godzinach nocnych i sterownikiem CityTouch i 10 letnim abonamentem - 20 kpl.
- Projektowany stylizowany słup stalowy malowany na kolor czarny o wysokości 6m (doświetlenie przejścia dla pieszych), montowany na fundamencie prefabrykowanym, dolna część słupa (do wysokości 0,4m) zabezpieczona warstwą elastomeru w kolorze słupa, z oprawą LED o mocy oprawy 41,5W strumieniu świetlnym oprawy min 5780lm, skuteczności świetlnej oprawy min. 136lm/W trwałości eksploatacji >50000h temperatura barwowa 5700K, CRI 70, stopień ochrony IP66 z układem soczewek kształtujących asymetryczną bryłę fotometryczną dedykowaną dla przejścia dla pieszych w ruchu prawostronnym i sterownikiem CityTouch i 10 letnim abonamentem - 22 kpl.
- Projektowana szafka zasilająca-sterownicza SO - 1 kpl.
- Projektowana rura osłonowa gładkościenna sztywna wykop otwarty o średnicy fi110mm wg opisu z rysunku - 174m
- Projektowana rura osłonowa gładkościenna sztywna przewiert mechaniczny o średnicy fi110mm wg opisu z rysunku - 88m
- ⚡ Uziemienie wykonane bednarką Fe/Zn 25/4 mm - 26 kpl.
- 19m/25m- Długość linii kablowej ułożonej w ziemi / całkowita z zapasami
- 5/I Numer słupa / obwodu
- x Istniejący słup do demontażu / przesunięcia wg opisu z rysunku

UWAGA!

- ZE WZGLĘDU NA LICZNE UZBROJENIE TERENU WYSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE
- LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PROWADZIĆ NA CAŁEJ TRASIE W RURZE OSŁONOWEJ KARBOWANEJ DWUSIECZNEJ FI75
- SŁUPY PO MONTAŻU OZNAKOWAĆ ŻÓŁTĄ TABLICZKĄ ALUMINIOWĄ Z TŁOCZONYMI CZARNYMI NAPISAMI ZAMOCOWANĄ OD STRONY DROGI NA WYSOKOŚCI 2,5m STAŁOWĄ TAŚMĄ NIERDZEWNĄ

INFRA  POLIS BARTOSZ URBANIAK			
OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompólnie		
ADRES	Droga powiatowa nr 3301P ul. 11 Listopada w Sompólnie		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ul. Świętojańska 20d		
TREŚĆ	Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie uliczne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Elektryczna	Z 2020	1:500	E-01
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Ławniczak	WK/P/249/PO/E/15	04.2021
	mgr inż. Maciej Ławniczak	WK/P/249/PO/E/15	04.2021
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Benon Przybylski	GPB.7342-55/98	04.2021