



ZR.6304.3.2024.AG.1262

Gdańsk, 01.07.2024 r.

M3M Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Myśliborska 1A
80-299 Gdańsk

Dot. wniosku o wydanie warunków technicznych dla zadania pn. „Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku” - oświetlenie.

W odpowiedzi na wniosek w powyższej sprawie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w zakresie przebudowy układu drogowego należy zapewnić oświetlenie spełniające wymagania obecnie obowiązujących norm dotyczących między innymi oświetlenia dróg (paragraf 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych).

W zakresie ruchu drogowego powierzchnie ciągów komunikacyjnych mostu należy oświetlić zakładając wymagane klasy oświetleniowe C4 dla jezdni i P3 dla chodników i dróg rowerowych wg normy PN – EN 13201: 2016 Oświetlenie dróg w oparciu o WR-D-72-1 i WR-D-72-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury

W związku z kolizją planowanego zakresu robót z istniejącą siecią oświetlenia ulicy należy wystąpić do właściciela sieci (Energa Oświetlenie Sp. z o.o.) o wydanie warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci oświetlenia na zasadach usuwania kolizji przyjętych w porozumieniach między zarządcą drogi (GZDiZ) a właścicielem sieci tej. W przypadku odmowy wydania warunków na tych zasadach o warunki techniczne budowy nowego oświetlenia wystąpić do GZDiZ.

Jednocześnie informujemy, że w konstrukcji mostu Siennickiego istnieje kanalizacja telekomunikacyjna wielootworowa. Na czas prowadzonych prac należy ją zabezpieczyć wraz z znajdującymi się w niej urządzeniami.

W przypadku konieczności rozłączenia ciągu kanalizacji telekomunikacyjnej lub zmiany mocowania rur ww. kanalizacji, wystąpić do GZDiZ o warunki techniczne przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej.

Inwestor ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia istniejącej infrastruktury GZDiZ oraz zobowiązany będzie do jej naprawy własnym staraniem i na własny koszt.

Sprawę z ramienia Działu Energetyczno-Teletechnicznego prowadzi: w zakresie oświetlenia Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl a w zakresie kanału technologicznego Rafał Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek

Do wiadomości:

- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk