

WYJAŚNIENIA NR 3 do SWZ ZP/13/2025
do przetargu nieograniczonego
pn.:

Dostawa i montaż rozdzielnic w pompowni wody „Obłuże” w Gdyni

CPV 31213100-3, 45315700-5

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SWZ ZP/13/2025, jak niżej:

Pytanie Wykonawcy:

Pytanie do Wytycznych dostawy i montażu pkt 1.5 - Czy kabel zasilający nowe rozdzielnice podlega wymianie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach realizacji zadania należy wymienić kabel zasilający nową rozdzielnicę.