

Pytanie z 20.02.2025 r.

W związku z udzielonymi odpowiedziami do pytań z dnia 17.02.2025 r. proszę o przedstawienie następujących danych:

1. Jakie są powierzchnie pomieszczeń ogrzewanych przez istniejącą kotłownię?
2. Czy Zamawiający dysponuje informacją jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na energię cieplną istniejącego budynku przedszkola?
3. Czy budynek przedszkola jest wyposażony w centralę wentylacyjną, czy układ wentylacji mechanicznej żłobka należy wpiąć do istniejącej centrali, czy należy wykonać osobną instalację wraz z nową centralą wentylacyjną?

Odpowiedź na pytanie

Ad. 1

Zamawiający nie zliczał powierzchni ogrzewanych pomieszczeń przedszkola, natomiast zapotrzebowanie mocy na obiekt przedszkola wynosi ok 60 kW.

Ad. 2

Kocioł posiada moc modulowaną od 27 do 95 kW.

Ad. 3

Budynek przedszkola wyposażony jest w centralę wentylacyjną - wentylacji mechanicznej. Do budynku żłobka należy zaprojektować odrębną centralę wentylacyjną.