



Kraków, dnia

1.5 WRZ. 2021

TA.464.14.25.2021 2021-09-20

REMAPOL
Firma handlowo – usługowa
Grzegorz Kalita
Ul. Ciepłownicza 21 pok. 2,3,4
31-574 Kraków

Dotyczy: Opinii planowanej inwestycji przy ul. Malinowej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach opinii do projektu „Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz z odwodnieniem” załączonego do pisma z dnia 23.08.2021 wnosi o uwzględnienie uwag:

- Należy zapewnić pełne skomunikowanie projektowanego ciągu z istniejącym układem drogowym oraz dowiązać go do istniejących i planowanych chodników. Zakres opracowania w razie potrzeby należy dostosować do tych potrzeb;
- Szerokość ciągów pieszych min 2,0m lub przeanalizować możliwość powierzchni jednopłaszczyznowej z wyznaczeniem „Strefy Zamieszkania”
- Zjazdy należy zaprojektować w formie wyniesionej zapewniając ciągłość niwelety ciągu pieszego;
- Ciągi piesze należy projektować o nawierzchni bezfazowej;
- Zapewnić odpowiednie oświetlenie i odwodnienie projektowanego układu. Lampy oświetleniowe oraz inne elementy uzbrojenia nie mogą zawężać szerokości użytkowej ciągu pieszego. Zapewnić dodatkowe dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych;
- Należy uzyskać pozytywną opinię Zespołu Zadaniowego do spraw niechronionych uczestników ruchu.

Z up. DYREKTORA ZTP

Małgorzata Jedynak
Małgorzata Jedynak
Kierownik Działu
Mobilności Aktywnej

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

855/2021
Sprawę prowadzi:

Rafał Grzywacz - Dział TA rgrzywacz@ztp.krakow.pl tel. 12 616 8673

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w lewym górnym rogu pierwszej strony.