

WEU.461.1.1101.2021

Wnioskodawca:  
**Firma handlowo-usługowa REMAPOL**  
**Pan**  
**Grzegorz Kalita**  
**ul. Ciepłownicza 21**  
**31-574 Kraków**

**Dotyczy:** WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA INWESTYCJI PN. „OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ I WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI PRZEBUDOWY UL. MALINOWEJ W KRAKOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM”.

**Inwestor: Gmina Miejska Kraków.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2021 r. (data wpływu do KEGW 26.08.2021r.) w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że w rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. inwestycji nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej oraz rowów. W związku z powyższym, KEGW zaleca rozważenie wykonania nawierzchni przepuszczalnej dla przebudowywanej drogi na całej jej długości, a dla obszaru objętego wnioskiem wykonanie rozpoznania geologicznego. Jednocześnie Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że wody opadowe należy zagospodarować tak, by nie zakłócać gospodarki wodnej sąsiednich działek.

Dodatkowo KEGW informuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie drogi objętej wnioskiem planowana jest realizacja inwestycji pn. „Zachodnia Obwodnica Zielonek”. W związku z tym, odwodnienie ul. Malinowej można wykonać w koordynacji z budową sieci kanalizacji dla ww. inwestycji. Aby uzyskać niezbędne informacje na temat ww. inwestycji należy zwrócić się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, który nadzoruje realizację całości układu drogowego wraz z odwodnieniem.

Otrzymują:

1 x Adresat (bez załączników)  
1 x aa (WEU)

z up. DYREKTORA  
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Piotr Zymon

804/2021