

SZAFKA OŚWIETLENIOWA 850x400x900

FUNDAMENT BETONOWY 850x400x1400

Uwagi:

1. Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ, szafkę oświetleniową doposażyć dodatkową aparaturą.
2. Numer szafki namalować od strony jezdni oraz wewnętrz szafki. Poniżej napisać GZDiZ
3. W szafce umieścić zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oświetleniowej.

Inwestor:	*Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11*			
Inwestycja:	*Budowa oświetlenia ulicy Internetowej w Gdańsku*			
Adres	*dz. nr 259/25, 260/17, 262, 263/9, 263/19, 264/12, 266/14, 266/15 obręb 0003 Klukowo*			
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K. ul. Jaśkowa Dolina 15 80–252 Gdańsk tel. 691–939–122 e–mail: biuro@energoprojekt.net.pl	Stanowisko:	Tytuł, Imie i Nazwisko.	Nr upraw.	PODPIS
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Okurowski	–	
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski	POM/0022/PWOE/15	
	DATA:	27.09.2021r.	SKALA _	Nr proj.
Widok szafki oświetleniowej			NUMER RYSUNKU E–02	REWIZJA