

Poznań 24 kwietnia 2025 r.

Wyjaśnienia treści swz:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i ustosunkowanie się do poniższych kwestii:

Pyt. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii jednej jednostki wewnętrznej pozostałe jednostki pracowały nadal i aby nie dochodziło do przerwania pracy całego systemu?

Odp. Tak

Pyt. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zastosowania równoważnych technologii filtracji powietrza, jak np. zastosowanie filtrów przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Odp. Zgodnie z ust. 2 pkt 2.2 PFU Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane w PFU pod warunkiem udokumentowania, że są one rzeczywiście równoważne. W placówkach medycznych i laboratoriach wymagana jest najwyższa czystość powietrza i dlatego konieczne jest zaprojektowanie takiej technologii filtracji, żeby ten warunek był spełniony.

Pyt. 3. W związku z zapisami PFU dotyczącymi energooszczędności projektowanych systemów prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby parametry SEER i SCOP proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych były potwierdzone certyfikatem Eurovent?

Odp. Zamawiający oczekuje zaprojektowania energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych. Na Projektancie pełniącym rolę nadzoru autorskiego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego będzie spoczywała odpowiedzialność za rzetelną weryfikację produktu, który znajduje się w projekcie oraz ocena czy deklaracja Producenta jest wystarczająca, czy konieczny jest certyfikat Eurovent.

Pyt. nr 1. Czy w związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym zastosowania urządzeń na czynnik R32, Zamawiający wymaga aby urządzenia spełniały normy regulujące bezpieczeństwo systemów klimatyzacji (jak np. norma EN378 lub norma EN60335-2-40).

Odp. zgodnie z ust. 3, pkt 3.2 PFU Zamawiający wymaga sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentacji, między innymi jej zgodności z aktualnie obowiązującymi normami. Bezpieczeństwo systemów klimatyzacji dla Zamawiającego jest bardzo ważne, dlatego przepisy je regulujące tym wynikające z norm muszą być spełnione.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 5 maja 2025 r.