



BUDYNEK A

ŁĄCZNIK

BUDYNEK B

DLA ŚCIAN O REI 120 I 60 PROFIL 100mm SYSTEMU KNAUF
DLA POZOSTAŁYCH ŚCIAN GDY CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI < 50KG
PROFIL 50mm SYSTEMU KNAUF

DRZWI EIS0, EIS 60 Z SYSTEMEM USZCZELNIENIA SAMOZAMKACZEM

DLA ŚCIAN O REI 120 OBUSTRONNIE 2X OGNIODOPORNA PŁYTA GK + 6cm wełna mineralna
DLA ŚCIAN O REI 60 OBUSTRONNIE 1X OGNIODOPORNA PŁYTA GK + 6 cm wełna mineralna
STYKI ŚCIAN Z ELEMENTAMI STROPOW I ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH USZCZELNIĆ

WYKONANIE ŚCIAN WRAZ Z USZCZELNIENIEM STYKÓW ORAZ MONTAŻ DRZWI
NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z WYRUKAMI ZAWARTYMI W WYTŁACZNYCH
SYSTEMU KNAUF.

		BUREO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE	
UL. RZEMIEŚNICZA 7-9, 59-220 LEGNICA		UL. RZEMIEŚNICZA 7-9, 59-220 LEGNICA	
TEL. 64533001		E-MAIL: p.protech@protech.pl	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZESZKOLE NR 13 W LEGNICY		TYTUŁ PROJEKTU: Budowa systemu ochrony ppoż.	
Lecznia ul. Wieków Niezłomności 14a		RZUT PIĘTRA [cz. 1, poziom -1.39]	
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Krawczyk		PROJEKT BUDOWLANY	
Kodex: 1100		Data: 12.2020	
Opis: 12.2020		4	