



poziom par.209,00 m n.p.m.		przepompownia PP2		studnia rozprężna	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	212,10	210,60	212,10	212,20	212,80
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	210,60	210,70	212,20	211,30	212,80
Zagłębienie dna [m]	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Materiał, Średnica	PE100 SDR17 PN10 dn90				PE100 SDR17 PN10 dn90
Długość [m]	3,50	34,50	26,50	24,50	49,50
Odległość [m]	0,00	3,50	38,00	64,50	89,00
Oznaczenia	PP2	19	20	21	22

138,50	145,50	182,50	205,50	233,50	255,50	269,50	274,00	278,50	292,00	318,00	324,00	348,50
7,00	37,00	23,00	28,00	22,00	14,00	4,50	4,50	13,50	26,00	6,00	24,50	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	SR2

LEGENDA:

PP2- Przepompownia ścieków

SR2- Proj. studnia rozprężna kanalizacji sanitarnej

19-34 - Punkty zmiany kierunku trasy sieci kanalizacji tłocznej

Ro5 - Proj. rura ochronna PE100 dn160, L=4,0m

Ro6 - Proj. rura ochronna PE100 dn160, L=12,5m

Inwestycja	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNA		
Lokalizacja	Czarna, obr.0003, działki nr ewid.:565/4 i inne		
Inwestor	GMINA CZARNA ul. 39-215 CZARNA, UL. DWORCOWA 6		
Temat rysunku	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - TŁOCZNEJ 2		
Sieci i Instalacje sanitarne	Projektował:	mgr inż. Arkadiusz WILK Uprawnienia nr S-4/00	Skala: 1:100/500
	Sprawdził:	mgr inż. Ewelina JASŃSKA Uprawnienia nr PDK/0132/PWOS/15	Nr rys: 8
			Data: 30.09.2024r