

**PROTOKÓŁ NR GG.6630.42.2023**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszakowie

**Wnioskodawca:** GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robót Drogowych

05-240 Tłuszcz

Przelotowa 30

**Inwestor:** Zarząd Powiatu Wyszakowskiego

07-200 WYSZAKÓW

Al. Róż 2

**Lokalizacja:** Deskurów, ul. Wspólna.

**Termin narady koordynacyjnej:** 9.10.2023 r. - 13.10.2023 r.

**Sposób przeprowadzenia narady:** za pomocą środków komunikacji elektronicznej

**Przewodniczący narady:** Inspektor Dorota Cwalina

**Opis przedmiotu narady:**

Projektowana przebudowa sieci gazowej oraz projektowane elementy drenażu ulicznego w Deskurowie, dz. 266, 270, 274, 278, 282/1, 290, 298/1, 306, 310, 314, 318, 321, 324, 330/1, 340/1, 344/1, 350/16, 351/1, 380/1, 395/1, 411, 414, 417/1, 420, 426, 429, 432/1, 438, 455/13, 458, 473/7, 473/8, 473/9, 473/10, 609/1, 1600/1, 1950.

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa sp. zo.o. Cezary Rowicki		Mimo zawiadomienia nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
2	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - Rejon Energetyczny Wyszaków	Dariusz Popowicz  2023-10-12 14:46:37	1. Skrzyżowanie z kablem/kablami nN wykonać w oparciu o normę N SEP-E-004. 2. Kabel/kable w miejscu skrzyżowania ochronić w rurze osłonowej dzielonej typu A PS
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z o.o.	Zbigniew Gawłowski  2023-10-09 10:37:25	brak uwag
4	PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Wyszakowie	Wojciech Rojek  2023-10-09 11:12:02	brak uwag

5	Orange Polska S.A Przemysław Rydzoń		Mimo zawiadomienia nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.
6	ZARZĄD POWIATU WYSZKÓW Marek Markowski	Marek Markowski  2023-10-11 11:42:42	brak uwag
7	GMINA WSZKÓW Robert Garbarczyk	Robert Garbarczyk  2023-10-10 09:33:09	brak uwag
8	PGW- Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem Dziemianowicz Iwona	Iwona Dziemianowicz  2023-10-12 13:09:10	brak uwag
9	Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Sławomir Jałkowski	Sławomir Jałkowski  2023-10-09 07:27:48	brak uwag
10	FIBEE IV Sp. zo.o.	Mateusz Horbal  2023-10-11 13:04:02	FIBEE IV SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 11.10.2023, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

**Uwagi:**

- 1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyć istniejącej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2021.1990.t.j.)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektów budowlanych.
- 2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.