



WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Wykonanie etażowej instalacji C.O. w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach IV/2025

Zamawiający, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie art. 284 ust.

6 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej Ustawa (Dz. U. 2024., poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 02.06.2025r., zamieszcza treść pytania i udziela wyjaśnienia.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarach nie ujęto dodatkowych pozycji knr związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów gazowych. Znajdują się one jedynie przy montażu kotłów gazowych i tylko po 1m na mieszkanie. Tylko w przedmiarze przy ul. Skłodowskiej 23 m14, jest pozycja uwzględniająca wkład kominowy dwuosiowego dla kotła gazowego (poz. nr.5).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewody kominowe typu LAS będą dobudowane przez Wspólnotę. Tylko w lokalu 14 nie ma możliwości podłączenia do przewodu typu LAS, a jedynie przez przewód w którym należy zamontować wkład koncentryczny - zgodnie z przedmiarem.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z upoważnienia Dyrektora KZGM w Katowicach
Ewelina Kołodziejczyk-Kozyra

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Otrzymują:
- uczestnicy postępowania
- NZ, a/a
Sporządziła: Sabina Skomro