



Rzeszów, dnia 23 maja 2025 r.



Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej  
Rzeszowie  
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

WT.2371.6.2025

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW  
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2371.6.2025

Nazwa zadania: „Implementacja systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii dla SOiA”

Zamawiający informuje, że dokonuje korekty w zakresie odpowiedzi nr 5 do wyjaśnień z dnia 21.05.2025 r plik o nazwie WT.2371.6.2025 - Wyjaśnienia treści SWZ -21.05 w zakresie pytania:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 inwerterów hybrydowych (na rynku nie ma obecnie inwertera hybrydowego o mocy 40 kW), których sumaryczna moc jest dostosowana do mocy instalacji ewentualnie czy jest możliwość zastosowania jednego falownika hybrydowego oraz jednego falownika sieciowego, np. falownik hybrydowy 30 kW oraz falownik sieciowy o mocy 10 kW?

**Odpowiedź otrzymuje brzmienie:**

**Odpowiedź 5**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 inwerterów hybrydowych, których sumaryczna moc jest dostosowana do mocy instalacji. Zamawiający zastrzega sobie dobór mocy poszczególnych inwerterów na etapie wykonania projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rozwiązania na etapie wykonania projektu.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z. up.

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz  
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania