

OBWÓD	RNN-1_TP11.2	OCHRONNIKI PRZECIW-PRZEPIĘCIOWE	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI FAZ	TP11.2.01	TP11.2.02	TP11.2.03	TP11.2.04	TP11.2.05
ILOŚĆ				1	1	2	2	2
MOC [kW]	30,00							
PRZEWÓD	YKY2o 5x16			POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE
LOKALIZACJA	WNĘKA W KORYTARZU			ELEWACJA TABLICY	ELEWACJA TABLICY	ELEWACJA TABLICY	ELEWACJA TABLICY	ELEWACJA TABLICY

EL_UW_ELE_Schematy_2024.07.04.dwg

INSTAL

TEMAT/OBIEKT:

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
DLA TRZECH POMIESZCZEŃ LABORATORIUM
W BUDYNKU 20

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TREŚĆ: SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ LABORATORIUM TP11.2 (400V)

PROJEKTOWAŁ	MICHAŁ WIECZOREK	MAZ/0282/POOE/09	
SPRAWDZIŁ	BOGDAN JARUS	357/73/OL	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	ARKUSZ: 1/1	RYSUNEK:	ES-TP11.2
DATA: LIPIEC 2024r.	REWIZJA:		