

WYKONAWCY

Nasz znak
BOR13.2619.02.25

Data
Kielce, 11-04-2025 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 Biurach Powiatowych ARiMR w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Staszowie”

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej zwaną: „pzp”, Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany w dalszej części pisma „Zamawiającym”, o modyfikuje w przedmiotowym postępowaniu zapisy SWZ w następujący sposób:

jest:

2. **Przedmiotem zamówienia jest:** wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 Biurach Powiatowych ARiMR w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Staszowie” wg poniższego wykazu:
- 1) Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 12,
 - a) charakterystyka budynku – murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym,
 - b) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 45°, konstrukcja drewniana, pokryty blachodachówką panelową, ocieplony,
 - c) ilość modułów PV [szt.] – min. 46 - max 52
 - d) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - e) moc całkowita zestawu [kWp] – min 24,96 - max 25,50
 - 2) Biuro Powiatowe ARiMR w Sandomierzu, ul. Mokozyńska 8,
 - a) charakterystyka budynku – murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
 - b) miejsce lokalizacji modułów – stropodach betonowy, dwuspadowy, połacie płaskie ukierunkowane na strony wschód-zachód, pokryty (ocieplony) styropapą,
 - c) ilość modułów PV [szt.] – min. 56 - max 62
 - d) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - e) moc całkowita zestawu [kWp] – min 29,70 - max 30,80
 - 3) Biuro Powiatowe ARiMR w Skarżysku-Kamiennej, ul. Żeromskiego 48,
 - a) charakterystyka budynku – murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,
 - b) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 45°, konstrukcja metalowa, pokryty blachą płaską, nieocieplony,
 - c) ilość modułów PV [szt.] – min. 30 - max 34
 - d) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - e) moc całkowita zestawu [kWp] – min 15,60 - max 16,50
 - 4) Biuro Powiatowe ARiMR w Staszowie, ul. Towarowa 30.
 - a) charakterystyka budynku – murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,
 - b) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 30°, konstrukcja drewniana, pokryty blachą trapezową, nieocieplony,
 - c) ilość modułów PV [szt.] – min. 60 - max 56
 - d) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - e) moc całkowita zestawu [kWp] – min 26,88 - max 27,54

po modyfikacji:

2. **Przedmiotem zamówienia jest:** wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 4 Biurach Powiatowych ARiMR w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej i Staszowie” wg poniższego wykazu:
- 1) Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 12,
 - a) charakterystyka budynku – murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym,
 - b) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 30°, konstrukcja drewniana, pokryty blachodachówką panelową, ocieplony,
 - c) ilość modułów PV [szt.] – min. 46 - max 52
 - d) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - e) moc całkowita zestawu [kWp] – min 24,96 - max 25,50

- 2) Biuro Powiatowe ARiMR w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 8,
 - f) charakterystyka budynku – murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
 - g) miejsce lokalizacji modułów – stropodach betonowy, dwuspadowy, połacie płaskie ukierunkowane na strony wschód-zachód, pokryty (ocieplony) styropapą,
 - h) ilość modułów PV [szt.] – min. 56 - max 62
 - i) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - j) moc całkowita zestawu [kWp] – min 29,70 - max 30,80
- 3) Biuro Powiatowe ARiMR w Skarżysku-Kamiennej, ul. Żeromskiego 48,
 - f) charakterystyka budynku – murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,
 - g) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 30°, konstrukcja metalowa, pokryty blachą płaską, nieocieplony,
 - h) ilość modułów PV [szt.] – min. 30 - max 34
 - i) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - j) moc całkowita zestawu [kWp] – min 15,60 - max 16,50
- 4) Biuro Powiatowe ARiMR w Staszowie, ul. Towarowa 30.
 - f) charakterystyka budynku – murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,
 - g) miejsce lokalizacji modułów – dach dwuspadowy, połacie ukierunkowane na strony północ-południe o nachyleniu ~ 10°, konstrukcja drewniana, pokryty blachą trapezową, nieocieplony; wymagana jest konstrukcja wsporcza
 - h) ilość modułów PV [szt.] – min. 60 - max 56
 - i) moc pojedynczego modułu PV [Wp] – min. 480 - max 550
 - j) moc całkowita zestawu [kWp] – min 26,88 - max 27,54

ponadto Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami, które traktować należy jako wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 pzp. na podstawie art. 284 ust. 2 pzp zamieszcza na platformie zakupowej poniższe wyjaśnienia:

Pytanie 1

Proszę o dopuszczenie inwerterów hybrydowych wysokonapięciowych. Znalezenie niskonapięciowych o wymaganych mocach i parametrach jest prawie nie możliwe

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza inwerterów hybrydowych wysokonapięciowych.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności w formie zaliczkowej np. w określonym procencie wartości zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji płatności w formie zaliczkowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności instytucji finansowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności instytucji finansowej.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla wszystkich falowników parametru napięcie startowe 200V, po analizie rynkowej, żaden z dostawców nie zaproponował Wykonawcy falownika hybrydowego, który posiadałby napięcie startowe max 180V oraz jednocześnie posiadał funkcję AFCI.

Odpowiedź:

Zamawiający w celu rozszerzenia asortymentu inwerterów/falowników na podstawie art. 286 ust. 1 pzp modyfikuje SWZ wprowadzając następujące zmiany w Programie funkcjonalno-użytkowym.

Dopuszcza się na obiektach:

1. Biuro Powiatowe ARiMR w **Ostrowcu Świętokrzyskim** moc instalacji 25 kWp: zastosowania w instalacji rozwiązania z jednym lub dwoma inwerterami/falownikami o łącznej mocy 25 kW,
2. Biuro Powiatowe ARiMR w **Sandomierzu** moc instalacji 30 kWp: zastosowania w instalacji rozwiązania z jednym lub dwoma inwerterami/falownikami o łącznej mocy 30 kW,
3. Biuro Powiatowe ARiMR w **Staszowie** moc instalacji 25 kWp: zastosowania w instalacji rozwiązania z jednym lub dwoma inwerterami/falownikami o łącznej mocy 25 kW,

dopuszcza się również następujące inwertery/falowniki:

1. o mocy 15 kW i więcej z parametrem:
 - 1) „zakres napięcia roboczego”: 200 – 650 V ^{*)}
2. o mocy mniej niż 15 kW z parametrem:
 - 1) „zakres napięcia roboczego”: 200 – 650 V ^{*)}
 - 2) „liczba stringów”: 3 lub 4

^{*)} Uwaga: Zamawiający dopuszcza rozszerzenie wymaganego zakresu (dolny w dół i górny w górę) – tzn. dolny zakres może być niższy a górny zakres może być wyższy niż wymagany

Prośba 2

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników hybrydowych, które posiadają zakres napięcia roboczego 160V-1000V

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników hybrydowych, które posiadają zakres napięcia roboczego 160V-1000V.

Zamawiający odpowiednio do wprowadzonych zmian modyfikuje formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SWZ.

W załączeniu: zmodyfikowany SWZ, wyjaśnienia treści SWZ, zmodyfikowany formularz ofertowy.