



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dział Obsługi Klienta
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 22 444 33 33
e-mail: gorzow@psgaz.pl

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
3196UL.SIKORSKIEGO 33 W GORZOWIE
WLKP.
ul. Armii Polskiej 29
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nasz znak: W900/0000065422/00001/2024/00000

Gorzów Wielkopolski, 28.05.2024

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 33, nr działki: 1659
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	10	4	40
Terma	17	1	17
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	3	72
Łączna moc [kW]			129

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 12 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 5800 [m³/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, gen. Władysława Sikorskiego 33.
- Ciśnienie paliwa gazowego:

- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 33, nr działki: 1659
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na terenie posesji.
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 2 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
- 8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 2 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na terenie posesji
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
Modernizacja instalacji gazowej w budynku polegać będzie na wymianie instalacji od istniejącej zasowy doziemnej DN 50 zlokalizowanej przed budynkiem, stanowiącej kurek główny dla instalacji oraz granicę własności PSG Sp. z o. o.

Podejścia pod układy pomiarowe montować na zewnątrz lokali mieszkalnych, wyłącznie za pomocą mono złączy o rozstawie 130 mm, w szafkach ochronnych, tak aby spód gazomierza był nie wyżej niż 1,80 m od poziomu podłogi. Na każdym pionie należy zamontować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie części instalacji gazowej w budynku. Prace na instalacji należy wykonać własnym kosztem i staraniem.

Przebudowa może odbyć się wyłącznie za zgodą właścicieli lub współwłaścicieli w/w budynku.

Informujemy, że montaż, demontaż, oplombowanie układów pomiarowych związane z remontem lub wymianą instalacji gazowej są usługami odpłatnymi wykonywanymi na zlecenie odbiorcy gazu zgodnie z Taryfą PSG Sp. z o.o.

L. p. Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500051763195



Adres: Gorzów Wielkopolski ul. gen. Władysława Sikorskiego 33 lokal nr 4

2.

8018590365500051800319



Adres: Gorzów Wielkopolski ul. gen. Władysława Sikorskiego 33 lokal nr 5

3.

8018590365500051840186



Adres: Gorzów Wielkopolski ul. gen. Władysława Sikorskiego 33 lokal nr 6

4.

8018590365500051837698



Adres: Gorzów Wielkopolski ul. gen. Władysława Sikorskiego 33 lokal nr 8

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:
PIOTR STRZAŁKOWSKI, Kier. Sekcji Przyłączania

Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Robert Stasiński

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W900

