

**INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DO PYTAŃ WNIESIONYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA: „REMONT BUD. MAGAZYNOWEGO NR 56 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY
UL. OKÓLNEJ 37 W TORUNIU” – NR REFERENCYJNY – RB/18/12WOG/2025**

W nawiązaniu do zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytania Wykonawcy: (Cyt.)

W kosztorysie w dziale instalacja c.o. nie uwzględniono kształtek do rurociągów z rur stalowych łączonych przez zaprasowanie oraz rur przyłączonych do grzejników. Czy będzie to rozliczone jako roboty dodatkowe, czy wykonawca powinien uwzględnić brakujące pozycje w kosztorysie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że brakujące kształtki zostały zastosowane w pozycjach „Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych”. Należy przyjąć do wyceny elementy odpowiednie do technologii wykonania metodą zaprasowania

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SWZ i ogłoszenia.

Z poważaniem


płk Tomasz CZEKAJ

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
Małgorzata WOJDAŁA-GARWOLIŃSKA