

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Znak sprawy: ZP.271.5.2025.KK

Myślibórz, dnia 30 maja 2025 roku

**Uczestnicy postępowania
znak ZP.271.5.2025.KK**

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: **„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu zgodnie z założeniami Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – w systemie zaprojektuj i wybuduj” – II postępowanie**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na poniższy wniosek Wykonawcy:

„W związku z analizą dokumentacji postępowania, a w szczególności zapisów dotyczących nawierzchni sportowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wymagań w zakresie parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej przewidzianej do zastosowania w ramach przedmiotowego zamówienia. Zauważamy, iż przedstawiony opis przedmiotu zamówienia nie zawiera jednoznacznych oraz mierzalnych wymagań technicznych odnoszących się do nawierzchni sportowej, co w naszej ocenie może prowadzić do:

- zastosowania materiałów o niepotwierdzonych parametrach wytrzymałościowych i użytkowych,
- istotnych różnic w jakości oferowanych produktów,
- zagrożenia dla trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury sportowej,
- zawężenia kręgu potencjalnych wykonawców, co może naruszać zasadę uczciwej konkurencji określoną w art. 99 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu, inwestorzy nie powinni bez uzasadnienia zawęzać parametrów technicznych nawierzchni w sposób nieproporcjonalny względem charakteru inwestycji.

Cytując wytyczne Ministerstwa:

„Ministerstwo ocenia negatywnie przypadki zasadniczego zawężania oczekiwanych przez inwestora parametrów nawierzchni bez stosownego uzasadnienia merytorycznego, odpowiadającego standardom wiedzy technicznej w tej materii. (...) W takich przypadkach Ministerstwo wymaga stosownego uzasadnienia dla tak ukształtowanych parametrów. Uzasadnienia te będą weryfikowane.”

W związku z powyższym, wnosimy o:

1. Doprecyzowanie i urealnienie parametrów technicznych nawierzchni, w szczególności poprzez odniesienie się do normy PN-EN 14877:2014, która stanowi aktualny europejski standard dla nawierzchni syntetycznych boisk sportowych,
2. Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej EPDM typu 2S (grubość 14–16 mm), której parametry spełniają lub przewyższają wymagania w/w normy oraz zapewniają odpowiednią trwałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowników,
3. Modyfikację zapisów SWZ w sposób umożliwiający równoważne oferowanie rozwiązań technicznych spełniających wymagania normy PN-EN 14877:2014 i posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty, w tym:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

- kartę techniczną systemu,
- badania zgodności z normą PN-EN 14877:2014,
- atest higieniczny PZH,
- badania ekologiczne (w tym WWA),
- certyfikaty ISO 9001 i 14001,
- raporty z badań na mrozoodporność oraz odporność na działanie temperatur,
- deklarację właściwości użytkowych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe parametry techniczne nawierzchni spełniające powyższe wymagania:

- Grubość: min. 16 mm (norma ≥ 10 mm)
- Wytrzymałość na rozciąganie przed i po starzeniu: $\geq 0,90$ MPa i $\geq 0,96$ MPa
- Wydłużenie względne przy zerwaniu przed starzeniem i po starzeniu: $\geq 48\%$ i $\geq 66\%$
- Odporność na ścieranie: $\leq 1,4$ g (norma ≤ 4 g)
- Opór poślizgu (PTV): sucha ≤ 102 , mokra ≥ 58
- Przepuszczalność wody: $\geq 6\ 805$ mm/h (norma ≥ 150 mm/h)
- Absorpcja wstrząsów: 38%
- Odbicie piłki: do koszykówki $\geq 105\%$, do tenisa $\geq 100\%$

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO 2419/16 z dn. 13.01.2017 r.), wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej muszą być obiektywnie uzasadnione i nie mogą prowadzić do uprzywilejowania konkretnych wykonawców.

W związku z powyższym, wnosimy o dokonanie stosownych modyfikacji dokumentacji przetargowej w sposób umożliwiający szerszy udział wykonawców oferujących wysokiej klasy nawierzchnie spełniające wymagania norm europejskich.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA WNIOSEK:

Ad 1. Nowa nawierzchnia powinna być zgodna z normą PN-EN 14877:2014 i zawartymi tam parametrami. Parametry techniczne zawarte w normie są traktowane jako te minimalne. Wykonawca może zaproponować nawierzchnię posiadając lepsze parametry niż te zawarte w normie.

Ad 2. Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowej EPDM typu 2S (grubości 14-16mm) jeżeli spełnione będą wymagania normy PN-EN 14877:2014.

Ad 3. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych dla nawierzchni boiska jeżeli spełnione będą wymagania normy PN-EN 14877:2014.

Zamawiający wydatkuje środki publiczne zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) respektując zapisy art. 16 i 17 tej ustawy, czyli w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Ustawowym prawem Wykonawcy jest możliwość, zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, na które Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, które następnie upublicznia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Przed udzieleniem wyjaśnień należy zwrócić jednoznacznie uwagę na fakt, iż Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza możliwości składania ofert i nie utrudnia dostępu im do zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 18 ustawy Pzp, prowadzi postępowanie w sposób jawny i wszystkie

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

informacje oraz dokumenty są dostępne na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz> i wszyscy mają ten sam opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00237656 z dnia 20.05.2025 r.