

Poznań 26 lutego 2025 r.

Wyjaśnienia treści swz:

1. Proszę o podanie osoby kontaktowej do przeprowadzenia wizji

Odp. odpowiedź została wysłana na wskazany adres e-mail.

2. Czy dopuszczalne będą urządzenia zaproponowane w projekcie na dopuszczonym do obiegu czynniki R410A?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czynnika R410A.

3. Z doświadczenia wiemy, że uzgodnienie z konserwatorem miejsca na jednostki zewnętrzne trwa czasami dużo dłużej niż wymagane 90 dni na projekt w zależności od miasta? Jak będzie to wyglądało u Państwa jak termin konserwator będzie przedłużał?

Odp. Miejski Konserwator Zabytków został poinformowany pisemnie o tym przedsięwzięciu.

4. Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje podkłady rzutów w formie dwg?

Odp. Zamawiający nie dysponuje rzutami w formie dwg.

5. Proszę o informację czy główne przyłącze zasilającej budynek (elektryczne) będzie wystarczające na nowo projektową klimatyzację.

Odp. Aktualna moc przyłączeniowa dla tej nieruchomości wynosi 150 kW, natomiast moc umowna wynosi 65 kW.

Witam

Czy zamawiający zwiększył środki finansowe na realizację tego zadania, jeżeli tak to do jakiej kwoty.

Odp. Zamawiający udostępni tę informację po otwarciu ofert.

Dzień dobry,

proszę o przesłanie dodatkowo rzutu dachu oraz przekroje budynków.

Odp. Zamawiający udostępni rzut dachu, nie dysponujemy przekrojami budynku.

Dzień dobry,

W PFU wymagają Państwo, aby jednostki zewnętrzne wyposażone były w ekologiczny czynnik chłodniczy R32 lub o lepszych parametrach technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zezwalającymi do stosowania w tego typu instalacjach, natomiast w

przypadku parametrów jednostek wewnętrznych wymagany jest czynnik R32. Prośba o informację czy dopuszczają Państwo również jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wyposażone w czynnik R410a.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czynnika R410A.

Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na pytania oraz ustosunkowanie się do prośb:

1. Ze względu na to, że większość dystrybutorów systemów VRF / VRV ma w ofercie systemy tylko z czynnikiem R410A, a nie R32 czy istnieje możliwość zmiany Państwa wymagań na zastosowany czynnik chłodniczy R410A lub R32.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czynnika chłodniczego R410A.

2. Jeden z dystrybutorów klimatyzacji oferuje wymagane sterowniki bezprzewodowe, ale wymaga również podłączenia sterowników przewodowych do każdej jednostki wewnętrznej, które są w tym przypadku niezbędnym sygnalizatorem wizualnym i dźwiękowym w razie wycieku czynnika chłodniczego. Czy akceptujecie Państwo takie rozwiązanie, że w danym pomieszczeniu będzie sterownik bezprzewodowy i przewodowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania, które będą służyły bezpiecznemu i ekonomicznemu użytkowaniu zainstalowanych urządzeń. Wykonawca na etapie projektowania musi to uwzględnić.

3. Ze względu na konieczność spełnienia warunków dotyczących osób z odpowiednimi uprawnieniami, czy istnieje możliwość korzystania z zasobów kilku różnych podmiotów w zakresie udostępnienia osób z uprawnieniami?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z różnych podmiotów pod warunkiem spełnienia wymogu udostępnienia przez te podmioty osób z uprawnieniami w wymaganej ustawą Prawo budowlane specjalności i w odpowiednim zakresie.

W wymaganiach jest wpisany jonizator w jednostkach wewnętrznych, czy faktycznie jednostki wewnętrzne mają posiadać jonizatory? Jeżeli tak to czy mogą jednostki być wyposażone dodatkowo w element tzw. jonizator.

Odp. Jonizator w klimatyzacji to urządzenie poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach. Zamawiający wymaga, żeby jednostki wewnętrzne posiadały wbudowany jonizator.

W związku z zamiarem przystąpienia do procedury przetargowej proszę o odpowiedź: Czy konieczne jest odbycie wizji lokalnej? Braliśmy w niej udział przy poprzednim ogłoszeniu postępowania dla tego zadania.

Odp. W SWZ Część I, dział III, pkt. 9 napisano: "Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej – termin do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawcy biorący udział w I postępowaniu, którzy wzięli udział w wizji lokalnej są zwolnieni z obowiązku ponownego udziału."