



Znak sprawy: ZP.271.3.2025.KK

Myślibórz, dnia 16 kwietnia 2025 roku

**Uczestnicy postępowania
znak ZP.271.3.2025.KK**

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa drogi gminnej ul. Niedziałkowskiego dz. nr 136, 137, 191/1 obręb 0002 Myślibórz**”

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Dotyczy wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej oraz Opisem technicznym Projektu Budowlanego, oraz Przedmiarem Robót, studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce z recyklatu betonowego o grubości 30cm. Wnosimy o odstąpienie powyższego wymogu tj. zastosowania recyklatu betonowego. i dopuszczenie wzmocnienia podłoża warstwą tłucznia lub żwiru

Uzasadnienie:

Recyklat betonowy jest materiałem z odzysku, pozyskiwanym z odpadu betonowego, i aby mógł zostać wykorzystany w procesie budowlanym musi posiadać odpowiedni atest i stracić status odpadu budowlanego.

Odpowiedź 1 :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0/31.5 jak i recyklatu betonowego.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00180725 z dnia 08.04.2025 r.