

Wejherowo, dnia 5.12.2024 r.

Zamawiający publikuje pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie 1

Proszę o załączenie przedmiarów robót.

Odpowiedź

Zamawiający publikuje aktualne przedmiary robót uwzględniające:

- a) modernizację systemów bezpieczeństwa,
- b) zakres remontu parkietów ujętych w projekcie podstawowym,
- c) zakres prac ujętych w projekcie zamiennym,

Poprzednie przedmiary są nieaktualne.

Pytanie 2

Czy ze względu na uszkodzone mury (pęknięcia i pojawiające się rysy) Inwestor przewidział zastosowanie "zszywania murów" prętami np. Helibar ?

Odpowiedź

W części opisowej Projektu Architektoniczno -Budowlanego Zamiennego w punkcie 1.4, na stronie 5 został opisany sposób zszywania murów:

„Skotwienie rys w murze z uwzględnieniem:

- usunięcia tynków, wycięcia i odpylenia spoin (po ok. 50 cm z obu stron rysy i na głębokość ca 6 cm),
- wprowadzenia warstwy zaprawy mocującej i kotew śrubowych, dwubiegowych z nierdzewnej stali austenitycznej oraz przykrycia warstwą zaprawy jw.
- w przypadku większej szczeliny ewentualnego wciśnięcia sznura z pianki polietylenowej,
- wypełnienia szerszych rys czysto mineralną zaprawą zalewową.”

Pytanie 3

Kiedy w i jakich godzinach możliwa jest wizja lokalna oraz proszę o podanie numeru telefonu do osoby z którą można się kontaktować w tym temacie.

Odpowiedź

Administracja muzeum pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Osoba do kontaktu Robert Wenta, tel.: 58 6722956.

Pytanie 4

Prosimy o przedłużenie składania ofert ze względu na długi weekend listopadowy.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert.

Ponadto Zamawiający zmienia specyfikację warunków zamówienia poprzez:

1. dodane zdania w pkt. 4.2 w następującym brzmieniu

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- 1) Decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.1.59.2024.5 z dnia 12.11.2024 r.
- 2) Programem Prac Konserwatorskich wraz z załącznikiem
- 3) Decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.1168.1.2024.ISW z dnia 7.11.2024 r.
- 4) Decyzją Pomorskiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.1168.2.2024.ISW z dnia 7.11.2024 r.
- 5) Zamawiający publikuje niniejsze dokumenty.

2. zmianę opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4a poprzez:

1) Dodanie:

- a) uzupełnienia tynków zewnętrznych kat. III ścian piwnic,
 - b) ręcznego czyszczenia ścian piwnic,
 - c) uzupełnienia spoin ścian piwnic z kamienia i cegły,
 - d) wywozu i utylizacji gruzu,
 - e) w pozycji malowania elewacji farbami silikonowymi dodano zapis: farbą podkładową i nawierzchniową,
 - f) w pozycji odnowienia powłok malarskich herbu Keyserlingków dodano zapis: poprzedzone przeprowadzeniem z rusztowań szczegółowych badań stratygraficznych,
- 2) Usunięcie renowacji drzwi zewnętrznych.

Zamawiający publikuje zmieniony załącznik.

3. zmianę Projektu Architektoniczno-Budowlanego Zamiennego w następującym zakresie:

- 1) na rzucie piwnicy i parteru usunięto zaznaczenie drzwi do wymiany,
- 2) na rzucie parteru, poddasza i dachu oznaczono numery zdjęć ujętych w opisie technicznym,
- 3) na inwentaryzacji elewacji oznaczono numery zdjęć ujętych w opisie technicznym,
- 4) na rysunkach elewacji przy nazwach kolorów dodano numery RAL,
- 5) dodano rysunek z detalem tarasu,
- 6) dodano plan sytuacyjny z inwentaryzacją zieleni wysokiej,
- 7) w opisie techniczny dokonano zapisów uwzględniających powyższe zmiany.
- 8) opublikowania projektu technicznego zamiennego (nowy katalog).

Zamawiający publikuje zmienione dokumenty.

4. Zmianę w zakresie dokumentacji dotyczącej modernizacji systemów bezpieczeństwa poprzez:

- a) opublikowanie aktualnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 - b) opublikowanie Programu Robót Budowlanych (dotychczas niepublikowany),
- Dokumentacja inwentaryzacyjno-projektowa pozostaje bez zmian.

5. opublikowanie aktualnych przedmiarów robót dotyczących:

- a) modernizacji systemów bezpieczeństwa,
- b) remontu parkietów ujętych w projekcie podstawowym,
- c) zakres prac ujętych w projekcie zamiennym.

Poprzednio publikowane przedmiary są nieaktualne.

6. nadanie nowego brzmienia następującym punktom:
 - 18.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_wejherowo dotyczącej niniejszego postępowania do **dnia 20 grudnia 2024 r. do godziny 11.55.**
 - 18.5. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 20 grudnia 2024 r. o godzinie 12.00.**
 - 19.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **18 stycznia 2025r.**