

PKM.4001.43.2025.PZ
Sygn. 303241

Gdańsk dnia 23.04.2025 r.

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o sygnaturze zamówienia 68/BZP-U.510.62.2025/KW pod nazwą:

**„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku”**

- zamówienie ID 1097820

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy PZP, w związku z zapytaniem do treści SWZ przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej:

Pytanie nr 1

Prosimy o wysłanie projektów nie scalonych a w osobnych plikach.

Odpowiedź nr 1

Do niniejszego pisma załączamy dokumentację w pojedynczych plikach w formacie PDF w części:

- architektura
- konstrukcja
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
- instalacje teletechniczne
- drogi
- zieleni
- STWiOR

Pytanie nr 2

Czy wyposażenie do zakupu przez Wykonawcę to tylko te wskazane w przedmiarze?

Odpowiedź nr 2

W OPZ w zakresie rzeczowym zamówienia w punkcie 10 podano że zakres rzeczowy zamówienia realizowany przez Wykonawcę obejmuje :

**10) dostawa i montaż wyposażenia dostarczanego przez wykonawcę
zgodnie z przedmiarem robót .**

W związku z powyższym, Zamawiający **potwierdza**, że zakres rzeczowy zamówienia realizowany przez Wykonawcę **obejmuje tylko wyposażenie podane w przedmiarze robót w pozycjach od numeru 249 do 261 .**



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie temperatur krytycznych dla konstrukcji stalowych w celu dobrania odpowiedniego systemu farby pęczniejącej

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z stanowiskiem Projektanta należy przyjąć temperaturę krytyczną - T_{kr} 550°C

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający do niniejszego pisma udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej - **dwie wersje edytowalne przedmiarów w xlsx, ath**

Załączniki do pisma:

Dokumentacje w pojedynczych plikach w formacie PDF w części:

- architektura
- konstrukcja
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
- instalacje teletechniczne
- drogi
- zieleń
- STWiOR

Przedmiary w wersji edytowalnej.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 24-04-2025