



## POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z 4 sierpnia 2023 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 3 sierpnia 2023 r.), złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach wraz z „Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szpitala SP ZOZ w Szamotułach, ul. Sukienicza 13, 64-500 Szamotuły” sporządzonej w lipcu 2023 r., przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Marka Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Bogdana Krukara, z określonym w punkcie 7.3. następującym wskazaniem:

1. zachowaniem drogi pożarowej zapewniającej dostęp do 44,5 % obwodu zewnętrznego budynku;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 8. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx, oraz urządzeń przeciwpożarowych, a także kotłowni gazowej i portierni z centralą systemu sygnalizacji pożarowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 6 lx;
- II. zapewnienia w budynku „Aa” na kondygnacji parteru z pomieszczeń „sala nr 1” i „sala nr 2” dwóch kierunków ewakuacji po przebyciu odcinka 5 m drogi ewakuacyjnej; wyposażenia pomieszczenia kotłowni w trzy detektory gazowe;
- III. wyposażenia budynków „Aa” i „Ab” w system sygnalizacji pożarowej w obszarze pomieszczeń urazowo-ortopedycznych, oddziału anesteziologicznego i intensywnej terapii
- V. wyposażenia budynków „Aa” i „Ab” w obszarze dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń technicznych w autonomiczne czujki dymu o wydłużonym czasie działania do 10 lat;
- VI. zapewnienia dla budynków „Aa” i „Ab” całodobowego nadzoru przez pracowników i personel oddziałów szpitala;
- VII. wyposażenia budynków w zwiększoną o 50 % ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach w stosunku do normatywu;
- VIII. wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej ścianami i stropami o klasie odporności EI 120 oraz zamknięcia drzwiami o klasie odporności EI 60 a także przepustami o klasie odporności ogniowej EI 120;
- IX. wykonania systemu oddymiania na poziomach drogach ewakuacyjnych w obszarze bloku operacyjnego (zgodnie z opisem pkt. 8 tiret 9 „Ekspertyzy technicznej”);
- X. zapewnienia w ramach prowadzonych szkoleń z zakresu BHP dla personelu szpitala praktycznych szkoleń z obsługi gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych a także organizacji ewakuacji i alarmowania pozostałych osób o powstającym zagrożeniu;

## postanawiam

**wyrazić zgody** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 12 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz



drog pożarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

## UZASADNIENIE

Pan Szymon Anioł – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji SP ZOZ w Szamotułach – pełnomocnik strony skierował wniosek, do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach ochrony przeciwpożarowej, wyłączenie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowień Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WPZ.52840.61.2023.1.MG,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego одstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich założeń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
nadbrzg. Dariusz Matczak

Otrzymują:  
1. Pan Szymon Anioł  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji SP ZOZ w Szamotułach  
ul. Sukienicza 13  
64-500 Szamotułach  
2. aa  
Do wiadomości:  
1. KP PSP w Szamotułach