



PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK A, B, B1
RZUT PRZYZIEMIA

UWAGI DOT. CAŁOŚCI OPRACOWANIA:

- 1) W pomieszczeniach, gdzie instalacja elektryczna będzie narażona na działanie wody / wilgoci, należy stosować osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony min. IP 44, przy założeniu, że nie będzie on narażony na działanie strumieni wody. W pomieszczeniach, gdzie wyposażenie elektryczne będzie narażone na działanie strumieni wody, np. w celu wykonania czyszczenia, należy stosować ochronę min. IP X5. W ww. pomieszczeniach należy stosować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności. Na zewnątrz budynku, należy montować oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny oraz urządzenia elektryczne, odporne na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (właściwa ochrona IP), temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.
- 2) Roboty budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zadania, zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji technicznej i branżowej.
- 3) W sprawach nieokreślonych dokumentacją, obowiązują: a) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; b) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; c) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
- 4) warunki techniczne określone przez producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i urządzeń.
- 5) Przewody elektryczne, należy układać podtynkowo, przykrywając je min. 0,5 cm warstwą tynku. Dopuszcza się układanie instalacji elektrycznej w sztywnych lub giętkich szczelnych elektroinstalacyjnych rurach ochronnych zatopionych w posadzce - tylko w miejscach, gdzie nie występuje ogrzewanie podłogowe. Ponadto dopuszcza się układanie instalacji elektrycznej w sztywnych / giętkich elektroinstalacyjnych rurach ochronnych prowadzonych podtynkowo lub wewnątrz lekkich ścian działowych lub w elektroinstalacyjnych listwach ochronnych prowadzonych natynkowo. Nad sufitami podwieszanymi zaleca się układanie przewodów elektrycznych na elektroinstalacyjnych półkach kablowych lub w elektroinstalacyjnych kanałach kablowych. Rury, listwy, półki i kanały elektroinstalacyjne z ułożoną instalacją elektryczną, należy mocować do stałych elementów konstrukcyjnych budynku. W pomieszczeniach przyziemia, kabelkową instalację elektryczną należy układać / prowadzić w elektroinstalacyjnych rurach ochronnych, stosując osprzęt elektroinstalacyjny o szczelności min. IP55. Montaż i mocowanie instalacji elektrycznej / osprzętu elektroinstalacyjnego nie może spowodować jakiegokolwiek uszkodzenia lub osłabienia konstrukcji budynku. Na elementach konstrukcyjnych budynku, instalację elektryczną oraz mocowanie osprzętu elektroinstalacyjnego należy wykonać podtynkowo bez naruszania struktury ścian i słupów nośnych.
- 6) Zaoski ochronne urządzeń, opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych, należy bezwzględnie przyłączyć do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. Przedmiotowa zasada dotyczy również metalowych elementów wyposażenia budynku, np. metalowych półek kablowych itp.
- 7) Zalecenia Rzeczoznawcy Zabezpieczeń Przeciwpowarowej, w zakresie ochrony przeciwpowarowej, należy traktować nadrzędnie w stosunku do przyjętych rozwiązań techniczno-projektowych.
- 8) Wszystkie przejścia kabli / przewodów elektrycznych przez ściany i przegrody wydzielenia pożarowego, należy uszczelniać (zabezpieczać) - zapewniając właściwą trwałość / ognioodporność.

Uwaga: W przedmiotowym obiekcie budowlanym, należy zbudować oprawy oświetlenia elektrycznego oraz osprzęt elektroinstalacyjny zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. Na potrzeby niniejszego opracowania projektowego przyjęto moc przykładowych opraw oświetlenia elektrycznego, które zostały podane w tabeli. Oprawy oświetlenia elektrycznego, osprzęt elektroinstalacyjny oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, uwzględniając wymagania i zalecenia producentów i wytwórców. Na potrzeby realizacji niniejszego opracowania, należy stosować jeden kolor i typ osprzętu elektroinstalacyjnego uzgodniony z Inwestorem. Typ osprzętu elektroinstalacyjnego, należy dobrać do sposobu i możliwości montażowych.

Uwaga: W przedpokoju każdego z lokali mieszkalnych, w pobliżu drzwi wejściowych, należy zbudować telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową (TSM), zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji technicznej. Przedmiotowe telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, stosując wymagania i wytyczne producentów. Do poszczególnych obwodów ww. skrzynek telekomunikacyjnych, należy przyłączyć gniazda RTV-SAT i gniazda RJ45 kat. 5 UTP, w które zostały wyposażone poszczególne lokale mieszkalne.

	Kompletny zestaw zasilający 230/400 V AC - budowa modułowa / podtynkowa. Szczelność: IP44. Podstawowe wyposażenie zestawu: a/ podstawa zestawu ze wspornikiem TH-35 (16 A) - jednomodułowa - 1 szt. b/ pokrywa z gniazdem 3-fazowym 16 A (3L+N+PE) i rozłącznikiem - 1 szt. Zestaw wyposażony w komplet elementów montażowych i mocujących oraz komplet dławików do wprowadzenia przewodów / kabli elektrycznych. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletny zestaw zasilający 230/400 V AC - budowa modułowa / podtynkowa. Szczelność: IP55. Podstawowe wyposażenie zestawu: a/ podstawa zestawu ze wspornikiem TH-35 (16 A) - jednomodułowa - 1 szt. b/ pokrywa z gniazdem 3-fazowym 16 A (3L+N+PE) i rozłącznikiem - 1 szt. Zestaw wyposażony w komplet elementów montażowych i mocujących oraz komplet dławików do wprowadzenia przewodów / kabli elektrycznych. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
2 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze. Szczelność: IP44. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze. Szczelność: IP55. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
13 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze, montowane w zestaw podwójny lub gniazdo podwójne. Szczelność: IP21. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze, montowane w zestaw podwójny. Szczelność: IP44. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - podwójne. Szczelność: IP55. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
3 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze, montowane w zestaw potrójny. Szczelność: IP21. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze, montowane w zestaw potrójny. Szczelność: IP44. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V AC / 16 A ze stykiem ochronnym - pojedyncze, montowane w zestaw poczwórny. Szczelność: IP44. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletne gniazdo techniczne - gniazdo antenowe / gniazdo RTV-SAT. Szczelność: IP21. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Kompletne gniazdo techniczne - gniazdo RJ 45. Szczelność: IP21. Typ i kolor gniazda zgodny z projektem aranżacji wnętrza.
0 szt.	
	Proj. rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiczkami zamykanymi na klucz (kolor biały), wielkość obudowy dopasowana do ilości proj. aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca.
3(4) szt.	
	Projektowany przycisk "wyłącz" przeciwpożarowego wyłącznika prądu, posiadający stosowne certyfikaty / dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach przeciwpożarowych (świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB). Przycisk zabudowany w obudowie ze szkłem zbijanym, należy przyłączyć do obwodu sterującego przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. Szczelność: min. IP44.
0 szt.	
	Wypust elektryczny / elektroenergetyczny jedno lub trójfazowy (L+N+PE lub 3L+N+PE) zakończony listwą / zaciskami łączeniowymi zabudowanymi w puszcze elektroinstalacyjnej / łączeniowej o szczelności: min. IP44. Przyłączenie stałych urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.
10 szt.	

Uwaga: W nawiasie zostały podane ilości dotyczące budynku nr 1 (B1).

Inwestor:
MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Towarowa 1
Temat:
OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM PRZY ULICY BALEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PLAAN"
42-500 BĘDZIN UL. KOPERNIKA 7
TEL 48 604267011
e-mail pracownia@plaan.pl

plaan

	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	582/01	
SPRAWDZIŁA		
mgr inż. Barbara Kwiecień	SLK/1670/PWOE/07	
UCZESTNICZYŁ / OPRACOWAŁ		
tech. Bartosz Kwiecień		
DATA / BRANŻA:	CZERWIEC 2023	ELEKTRYCZNA

PROJ. TECHNICZNY - BUDYNEK A, B, B1	1:75
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V AC. OBWODY ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH I URZĄDZEŃ STALYCH. RZUT PRZYZIEMIA	E-6