



Uwagi:

OZNACZENIA:

Poszczególne drzwi rozdzielni 230/400 V AC, należy wyposażyć w zamki z kluczami opartymi na systemie Master-Key, dedykowanymi dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Pozostałe szafki / rozdzielnie obwodów niskoprądowych, należy wyposażyć w zamki z wkładkami typu 1333. Proj. urządzenia elektryczne, należy zabezpieczyć w skuteczny i trwały sposób przed dostępem osób postronnych i/lub nie posiadających wymaganych kwalifikacji. Drzwi rozdzielń / szafek z licznikami energii elektrycznej należy wyposażyć w wizjery.

Inwestor:
 MIEZDYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Towarowa 1

Temat:
 OSIEDLE MIESZKANIOWE W MIASTECZKU ŚLĄSKIM PRZY ULICY BIAŁEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PŁAAN"
 42-500 BĘDZIN UL. KOPERNIKA 7
 TEL 48 604267011
 e-mail pracownia@płaan.pl



	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ inż. Bogdan Kwieciń	582/01	
SPRAWDZIŁA mgr inż. Barbara Kwieciń	SLK/1670/PW/OE/07	
UCZESTNICZYŁ / OPRACOWAŁ tech. Bartosz Kwieciń	_____	
DATA / BRANZA:	CZERWIEC 2023	ELEKTRYCZNA
PROJ. TECHNICZNY - budynek nr 2, 3, 4		----
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 230/400 V AC. SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA - budynek nr 2, 3, 4.		

E-11B