

Łęczyca, 11.02.2025r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Znak sprawy: PR/2/2025

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łęczycy (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. PR/2/2025 o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa kompleksowych węzłów ciepłych”

1. Zapytanie wykonawcy:

Czy cena ma uwzględniać uruchomienie telemetrii węzłów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zadanie należy potraktować kompleksowo, tzn. dostawa węzłów oraz włączenie ich do istniejącego systemu telemetrii. Ponadto do realizacji uruchomienia telemetrii niezbędny będzie moduł telemetryczny WM3 do zainstalowania w serwerowni. Wartość urządzenia należy przypisać w 1/6 wartości każdego z węzłów ciepłych.