

Krawężnik drogowy 30x50

Ława bet. C12/16 gr. 20cm z oporem

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Kostka bet. szara gr. 8cm (10x20cm)

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr 3cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

Podsypka piaskowa zagęszczana gr. 20cm

Płyta drogowa MON gr 10cm wym 300x150cm

Podsypka cement.-piaskowa C8/10 gr 5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie gr. 50cm

Geowłóknina separacyjn0 wzmacniająca na rozciąganie wzdłuż i wszerz min. 80/80

Grunt G1 zagęszczony do Is=1,0

TEMAT: Budowa wodociągu wody surowej wraz z przełaączeniem studni Nr 2b na terenie UW Kolibki w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, dz, nr 3221,3215,3214,3213,1095,1090,1089 obr. 0022 Orłowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
tel/fax 58 718-12-98
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M.Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ	inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77	

Istniejący wjazd na teren działki Nr 1089, 1090 z planowanym dojazdem do studni Nr 2b	SKALA -	DATA WYK. wrzesień 2023	NR RYS. 13