



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia
www.pewik.gdynia.pl
tel. cent. (58) 66 87 311
biuro@pewik.gdynia.pl

TT-721-Gd-007766/24

Numer uzgodnienia

04-04-2024

Data wydania uzgodnienia

04-04-2026

Data ważności uzgodnienia



1111268392

Kod RDE

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

A. DANE INWESTORA

1. Imię i nazwisko lub nazwa	2. PEWIK GDYNIA SP. Z O.O.
3. Adres	4. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia

B. DANE PROJEKTANTA

5. Imię i nazwisko lub nazwa	6. PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. A.KRYSIŃSKI, A.KRYSIŃSKA-DATTA, M.DATTA
7. Adres	8. ul. Hodowlana 14 81-606 Gdynia

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. Miejscowość Gdynia	10. Ulica ul. Inżynierska	11. Nr działek 3221; 3215; 3214; 3213; 1095; 1090; 1089	12. Obręb obr. nr 22, Orłowo
--------------------------	------------------------------	--	---------------------------------

D. ZAKRES UZGODNIENIA

13. Opis projektowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 1. Budowa linii kablowo – sterowniczej do studni nr 2b	14. Branża dokumentacji podlegająca uzgodnieniu 1. AKPiA 2. ELEKTRYCZNA
15. Aneks dotyczy: Nie dotyczy	16. Aneks do uzgodnienia: Nie dotyczy
17. Stadium dokumentacji projektowej projekt wykonawczy	18. Warunki techniczne wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych WEW/21/08/TT

19. Umowa ustalająca warunki wybudowania oraz przejścia własności urządzenia wodociągowego / urządzenia kanalizacyjnego nie dotyczy

E. UWAGI

21. Przedsiębiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne pod warunkiem realizacji zamieszczonych uwag:

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia czynności kontrolnych w trakcie realizacji robót.
- Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
- PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.
- Wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji projektowej (również zakwalifikowane jako nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu) wymagają akceptacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przed ich realizacją.
- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

22. Integralną częścią uzgodnienia są:

- ☐ Zał. 1. Ostemplowany projekt budowy linii kablowej zasilającej – sterującej do studni nr 2b – 1 egz.

H. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

23. Opracował Waldemar Auksztol Tel. 586687269 waldemara@pewik.gdynia.pl	24. Zatwierdził z up. ZARZĄDU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. <i>Joanna Zachciat</i> SPECJALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PROJEKTOWANIA
---	--