



Poznań, dnia 30 grudnia 2024 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.383.2024.3.WJ

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 275 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. – zwane dalej rozporządzeniem o ochronie ppoż.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 października 2024 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu – 25 października 2024 r.), złożonego przez Gminę Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno wraz z „**Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie, Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kępno**” (zwanej dalej: Ekspertyzą techniczną), opracowaną w październiku 2024 r. przez rzeczoznawców: budowlanego doc. dr inż. Roman Żywica oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacek Brodzik, z określonym w punkcie 6.3 następującym wskazaniem:

1. brak wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o średnicy 25 mm,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7.0. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w salach zajęć wg. opisu w punkcie 5.11.2 Ekspertyzy technicznej,
- II. zwiększona ilość gaśnic o 100% od wymogu stawianego przepisami tj. 2 kg (lub 3 dm³) środka gaśniczego przypada na każde 50 m² powierzchni budynku,
- III. zastosowanie w budynku dwóch hydrantów wewnętrznych w klatce schodowej K1 z zaworami odcinającymi na wysokości 1,7 m wg opisu w punkcie 5.11.3 Ekspertyzy technicznej,
- IV. doprowadzenie drogi pożarowej poprzez połączenie z tą drogą wyjść z budynku dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, z uwzględnieniem odcinka do zawracania pojazdów, wynoszącego 33,8 m, zgodnie z opisem w pkt. 5.14 Ekspertyzy technicznej,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia o ochronie ppoż., tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm,

UZASADNIENIE

Pan Jacek Brodzik – pełnomocnik, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia o ochronie ppoż., przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego PSP nr WPZ.52840.383.2024.2.WJ,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Wystąpieniu i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński



Otrzymują:

1. Pan Jacek Brodzik - pełnomocnik
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto

1. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Kępnie