



#### UWAGI:

1. Ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki,
3. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m,
4. Słupy i oprawy malować proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 9005,
5. Fundament pomalować abizolem,
6. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika  $h=5\text{cm} \pm 1\text{cm}$ , ponad powierzchnię utwardzoną  $h=3\text{cm} \pm 1\text{cm}$ .



UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK  
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa sieci oświetleniowej nN-0,4kV przy tzw. Stawku przy ul. Pomorskiej w Gdańsku			
Stadium:	Projekt architektoniczno-budowlany			Rysunek nr: 1
Tytuł rysunku:	Przekrój słupa			Arkusz: 1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala: 1:50
Projektował:	inż. Sebastian Siewert	POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data: 10.2024
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.: -