

Poznań 23 kwietnia 2024 r.

Wyjaśnienia treści swz:

Odp. na pyt. nr 1

Zamawiający dopuszcza podział systemu na kondygnacje lub strefy. Dobór optymalnego rozwiązania na etapie projektowym.

Odp. na pyt. nr 2

Załącznik nr 1.1 do SWZ jest taki sam jak załącznik nr 1 do umowy.
(tabela w załączeniu)

Tabela elementów wyceny ryczałtowej

Lp.	Opis robót	Kwota /netto/ [zł]	Kwota /brutto/ [zł]
1	Dokumentacja projektowa wraz niezbędnymi uzgodnieniami		
2	Roboty ogólnobudowlane		
3	Roboty roboty elektryczne i teletechniczne		
4	Roboty sanitarne instalacyjne		
5	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych		
Razem			

Odp. na pyt. nr 3

Ze względu na konieczność zastosowania w niektórych pomieszczeniach jednostek wewnętrznych o większej mocy chłodniczej Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń generujących dźwięk: 31 dB - poziom niski i 36dB - poziom wysoki.

Odp. na pyt. 4

Termin składania ofert już został wydłużony do 17.01.2025 r.

Pyt.1. Prosimy o podanie dostępnej mocy elektrycznej dla nowego systemu klimatyzacji.

Odp. Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową w wys. 150 kW, a mocą umowną w wys. 65 kW.

Pyt.2. Czy zamawiający potwierdza montaż tylko jednostek kasetonowych 4 i 2 kierunkowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu jednostek wewnętrznych ściennych tylko w sytuacjach, gdzie nie będzie możliwości technicznych

montażu jednostek kasetonowych.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii jednej jednostki wewnętrznej pozostałe jednostki pracowały nadal i aby nie dochodziło do przerwania pracy całego systemu?

Odp. Tak

4. Prośba o podanie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej od przeprowadzenia wizji w celu umówienia się na przeprowadzenie terminu jej odbycia.

Odp. Kontakt został wysłany do zainteresowanego drogą e-mail.