

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamówienie poniżej 130 000 złotych, zgodnie z procedurą zakupową spółki SEWIK
PQE/P/2

„SEWIK” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp z o. o. w Zakopanem, zaprasza do złożenia **oferty cenowej na sukcesywną dostawę koagulantu siarczanu żelaza (III) PIX – 113: jednorazowo do 25 t -cysterną z rozładunkiem pneumatycznym do zbiorników na Oczyszczalni ścieków w Zakopanem ul. Kasprowicza 35c i ul. Szyrkówka k21.**

I. Zamówienie obejmuje dostawę koagulantu siarczanu żelaza wg następujących parametrów :

Wzór chemiczny: $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
Postać: ciemnobrązowy roztwór
Skład chemiczny:
Żelazo ogólne (Fe) $11,8 \pm 0,4\%$
Żelazo (Fe^{2+}) $0,4 \pm 0,3\%$
Wolny kwas -5,0 - 0,0%
Gęstość w kg/m^3 (20°C) 1500 - 1570
(-10°C) 350 mPas
Lepkość (0°C) 100 mPas
(20°C) 60 mPas
Wartość pH poniżej 1
Temperatura krzepnięcia $< -30^\circ\text{C}$

Warunki dostawy:

- sukcesywnie, jednorazowo do 26 ton cysterną z rozładunkiem pneumatycznym do zbiorników, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego (oraz na koszt Wykonawcy), w terminie najpóźniej 7dni od złożenia zamówienia telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną (email) w dni robocze,
- ilość i sposób dostawy będzie przekazywana każdorazowo przez Zamawiającego

Przewidywana łączna ilość dostawy do 100 ton. Przewidywana łączna ilość dostaw: do 6. Podane wyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty zgłoszenia zlecenia przez okres 11 miesięcy (od lutego do grudnia 2025)

III. Realizacja zamówienia

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, której wzór jest **załącznikiem nr 2** do zapytania ofertowego.

IV. Komunikacja

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl.- Zadawanie pytań możliwe do **28.01.2025** do godz. **10:00**

V. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na swój koszt, badań zawartości składu dostarczanego siarczanu żelaza PIX 113 w niezależnym laboratorium, losowo wybranej przez Zamawiającego dostawy produktu. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez Pełnomocnika to do oferty należy dołączyć **Pełnomocnictwo (Upoważnienie)** do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. **W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:**

- karta Charakterystyki produktu
- aktualny atest higieniczny produktu

VI. Składanie ofert

Prosimy o wypełnienie druku oferty stanowiącego **załącznik nr 1** drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://www.sewik.com.pl>>>> Przetargi, w terminie do **30.01.2024r. do godz. 10.00**

VII. UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego