



**UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C  
SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEN:  
SAMOCZYNNY WYLĄCZENIE ZASILANIA**

- Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
  2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
  3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
  4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach
  5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

- LEGENDA:**
- proj. uziemienie słupów oświetleniowych R< 5 Ω
  - proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-8/3/F160 z wysięgnikiem typu W12/1/1 oraz oprawą typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NV 740 53,5W / Light Exhauster / 409022
  - proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-8/3/F160 z wysięgnikiem podwójnym typu W12/2/1 oraz dwoma oprawami typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NV 740 53,5W / Light Exhauster / 409022
  - proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 532/595 m
  - proj. przelotnik ochronny typu SRS 75 łączna długość 50 m
  - proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 49 m

Za zgodność z oryginałem mapy

Województwo: wielkopolskie  
Powiat : poznański  
Nazwa i ident. jedn. Ewid.: 302110\_5 Mosina  
Nazwa i ident. obrębu ewid.: 302110\_5.0027 Drużyna  
Miejscowość : Drużyna  
Sektora: 6.173.10.20.4.3  
Układ wysokości: PL\_KRON86\_NH  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących brzośnych.  
Nie badano KW pod względem służebności  
Zakres opracowania .....  
Stan aktualny ..na dzień: 28 kwietnia 2022r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie.	Starosta Poznański
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych.	GKG.GZZ.4071.5560.2022
Wykonawca prac geodezyjnych.	GEOFRAN GEODEZJA URBANISTYKA MARCIN MATYSIAK 61-160 Czapury ul. Pomarańczowa 5/2 NIP 9950054133 Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.	P1 09.05.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac.	Marcin Matysiak geodeta uprawniony nr uprawnień 21557

Investor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	Projektant: mgr (inż.) Andrzej Berański NIP 68102167000118 WSPÓŁCZESNA PROJEKT	Opieka: inż. Oscar Lisicki	Nr Rys. 1
---	--	-------------------------------	--------------