PODPIS ZAUFANY
MARCIN MATYSIAK
26.04.2022 21:45:31 (GMT+2)
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie.	**Starosta Poznański**
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych.	**GKG.GZZ.4071.5553.2022**
Wykonawca prac geodezyjnych.	**GEOFRAN GEODEZJA URBANISTYKA MARCIN MATYSIAK 61-160 Czapury ul. Pomarańczowa 5/2 NIP 9950054133 Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl**
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji.	**P1 25.04.2022**
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac.	**Marcin Matysiak geodeta uprawniony nr uprawnień 21557**

Województwo: wielkopolskie
Powiat : poznański
Nazwa i ident. jedn. Ewid.: 302110_5 Mosina
Nazwa i ident. obrębu ewid.: 302110_5.0020 Rogalinek
Miejscowość : Rogalinek
Sekcja: 6.174.11.19.3.1
Układ współrzędnych: 2000
Układ wysokości : PL_KRON86_NH

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Nie badano KW pod względem służebności
Zakres opracowania……..
Stan aktualny .na dzień:19 kwietnia 2022r.

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urzędzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

istniejący kabel YAKY 4x35 mm² oświetlenia drogowego w ciągu ul. Kostrzewskiego

2x proj. mufa kablowa typu ZRM-2

proj. linia YAKY 4x35 mm² dł. 316/354 m obwód nr I

istn. brzozy w granicy działki nr 265/5 do pozostawienia.
istn. gałęzie brzóz w granicy działek drogowych nr 265/4 i 264/6 do przycięcia przed umiejsowieniem słupa nr 4/4 oświetlenia drogowego

proj. linia YAKY 4x35 mm² dł. 316/354 m obwód nr I

LEGENDA:

- proj. uziemienie słupów oświetleniowych R≤ 5 Ω
- proj. słup oświetlenia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysięgnikiem typu W12/1/1,0 oraz oprawą typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 409022.
- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 316/354 m
- proj. przecisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 53 m
- proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 27 m

Za zgodność z oryginałem mapy
mgr inż. Andrzej Baraniak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0218/PWOE/18

Inwestor: Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	Projektował:	mgr. inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18	
	Opracował:	mgr. inż. Przemysław Wilkowski	
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Rogalinek ul. Kręta, Gmina Mosina			Nr Rys. 1

35