



Rzeszów, dnia 19 maja 2025 r.



Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
Rzeszowie
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

WT.2371.6.2025

INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2371.6.2025

Nazwa zadania: „Implementacja systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii dla SOiA”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie trasy kablowej pomiędzy budynkami (dach budynku gdzie zamontowane będą moduły fotowoltaiczne - budynek z miejscem wpięcia) w formie odciągu, aby uniknąć przechodzenia przewodami wewnątrz budynków.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Informujemy, że przewody pomiędzy budynkami należy poprowadzić istniejącym kanałem technicznym, który jest pomiędzy budynkiem na którym będą zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz budynkiem w którym znajduje się główny przyłącz wraz z licznikiem.

Pytanie 2

Ze względu na charakter inwestycji, czyli instalacja fotowoltaiczna <150kWp, która w świetle prawa budowlanego zgodnie z nowelizacją z 2023r. "Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kW nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo budowlane", prosimy zamawiającego o rezygnację z zapisów (Rozdział VIII. Podstawy wykluczenia, informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące; d) zdolności technicznej lub zawodowej, podpunkt 2 - "zasoby osobowe")

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne



uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Prosimy w to miejsce o dopuszczenie osób z uprawnieniami SEP E+D oraz/lub Certyfikatem Odnawialnych Źródeł Energii, ew. organicznie zapisu o projektanta i rezygnację z osoby Kierownika Budowy

Odpowiedź 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

W związku z rozlokowaniem instalacji fotowoltaicznej na dwóch oddzielnych dachach, prosimy o doprecyzowanie, czy pomiędzy budynkami istnieje infrastruktura teletechniczna (np. studzienka lub kanał techniczny), która umożliwi poprowadzenie trasy kablowej bez konieczności naruszania nawierzchni utwardzonej (kostki brukowej). W przypadku braku takiej infrastruktury, prosimy o potwierdzenie, czy w zakres obowiązków wykonawcy wchodzi również rozebranie nawierzchni, wykonanie trasy kablowej oraz odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

Odpowiedź 3

Zgodnie z odpowiedzią nr 1.

Pytanie 4

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że w zakresie obowiązków Wykonawcy jest wykonanie instalacji odgromowej oraz przebudowa istniejącej instalacji. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono jednak, że na obiekcie nie istnieje żadna instalacja odgromowa. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi budowa kompletnej, nowej instalacji odgromowej od podstaw, czy też Zamawiający przewiduje, że istnieją jakiegokolwiek elementy instalacji odgromowej przeznaczone do rozbudowy/przebudowy

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać nową instalację odgromową dla instalacji fotowoltaicznej.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z. up.

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.

