



Dęblin, dnia 16.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r, poz. 1320 t.j.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - **41.Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** zawiadamia, że dnia 14.04.2025r o godz. 21:10 wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne na: „**Usługę związaną z utrzymaniem sprawności infrastruktury paliwowej zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym w zakresie przygotowania do wykonania badań dozorowych cystern paliwowych oraz zbiorników paliw, Nr 11/25/P**” o następującej treści:

Proszę o informację czy Zamawiający zapewni paliwo do badań dozorowych WDT? Ewentualnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie badań wodą i zapewni / udostępni wodę wraz z możliwością jej zrzucenia do separatora?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zapewni paliwo do badań dozorowych. Natomiast odnośnie wykonania badań dozorowych wodą Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody ze względu na późniejsze trudności eksploatacyjne i jakościowe urządzeń podlegających badaniom WDT.

DOWÓDCA

w/z płk Krzysztof WOCIAL