

Nr sprawozdania: CT/grub/22/0038

Data: 01.06.2022

Zleceniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite

Data pobrania próbki: 01.06.2022

Średnica odwiertu:

225

km próbki: 30+100

Badany parametr

Wyniki pomiarów

próbka nr.11

Grubość warstw bitumicznych, cm

13,5

grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm

13,5cm wstwy bitumicznej+8cm kruszywa z gruzem+15cm cm bruku kamiennego

Uwagi

Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 13,5 cm. Poniżej zaobserwować można ok 8 cm kruszywa z gruzem+15cm bruku kamiennego



DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobraných przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:

D. Bobrowski 01.06.2022

Badanie sprawdził / data:

Tomasz Bobrowski 01.06.2022