

Poznań 24 kwietnia 2025 r.

Wyjaśnienia treści swz:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i ustosunkowanie się do poniższych kwestii:

Pyt. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii jednej jednostki wewnętrznej pozostałe jednostki pracowały nadal i aby nie dochodziło do przerwania pracy całego systemu?

Odp. Tak

Pyt. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zastosowania równoważnych technologii filtracji powietrza, jak np. zastosowanie filtrów przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Odp. Zgodnie z ust. 2 pkt 2.2 PFU Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane w PFU pod warunkiem udokumentowania, że są one rzeczywiście równoważne. W placówkach medycznych i laboratoriach wymagana jest najwyższa czystość powietrza i dlatego konieczne jest zaprojektowanie takiej technologii filtracji, żeby ten warunek był spełniony.

Pyt. 3. W związku z zapisami PFU dotyczącymi energooszczędności projektowanych systemów prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby parametry SEER i SCOP proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych były potwierdzone certyfikatem Eurovent?

Odp. Zamawiający oczekuje zaprojektowania energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych. Na Projektancie pełniącym rolę nadzoru autorskiego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego będzie spoczywała odpowiedzialność za rzetelną weryfikację produktu, który znajduje się w projekcie oraz ocena czy deklaracja Producenta jest wystarczająca, czy konieczny jest certyfikat Eurovent.