

Dostawa oraz montaż systemu klimatyzacji dedykowanego do profesjonalnego zastosowania w serwerowni o powierzchni ok. 12 m².

Wymagane parametry techniczne:

1. Typ urządzeń:
 - Klimatyzatory precyzyjne przeznaczone do chłodzenia technologicznego serwerowni.
2. Moc chłodnicza:
 - Wydajność pojedynczej jednostki minimum 6 kW.
3. Układ pracy:
 - System musi obejmować dwie jednostki klimatyzacyjne pracujące redundantnie (jedna aktywna, druga w trybie gotowości).
 - Automatyczne przełączanie na drugą jednostkę w przypadku awarii urządzenia podstawowego.
 - Możliwość ręcznej i automatycznej pracy naprzemiennej w celu równomiernego zużycia urządzeń.
 - W sytuacji awaryjnej lub zwiększonego obciążenia cieplnego możliwość jednoczesnej pracy obu urządzeń.
4. Sterowanie i monitoring:
 - Monitoring parametrów pracy oraz możliwość zdalnej konfiguracji.
5. Efektywność energetyczna:
 - Urządzenia o wysokiej efektywności energetycznej.
6. Zasilanie:
 - Pełna kompatybilność z zasilaniem agregatem prądotwórczym.
7. Gabaryty:
 - Jednostki wewnętrzne (dmuchawy) powinny być niewielkich rozmiarów, umożliwiających łatwy montaż w ograniczonej przestrzeni.

Zakres oferty powinien obejmować:

- Szczegółową specyfikację techniczną proponowanych urządzeń.
- Cenę netto i brutto za komplet urządzeń wraz z montażem.
- Koszty ewentualnych dodatkowych elementów niezbędnych do instalacji.
- Demontaż istniejących klimatyzatorów.
- Warunki gwarancji (minimum 24 miesiące) i opcjonalne koszty przedłużenia gwarancji.
- Warunki serwisowania urządzeń po okresie gwarancyjnym.