


T-0  
Obudowa podtynkowa,  
FWU72M2, 7x26 modułów  
IP30, II kl. ochronności. gł. 112mm



Charakterystyka obudowy:  
Stopień ochrony: IP30  
Klasa ochronności: II  
Odporność uderowa IK09  
Kolor: RAL 9010  
Norma: PN-EN 61439  
Blacha stalowa: 1 mm,  
Powlekana lakierem proszkowym  
Drzwi pełne metalowe  
Gł.: 112mm

<b>ZP-W</b> <b>Elektrobud</b>	Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl		STADIUM P.T.
	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Pile Piła ul. Ceglana 4	BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła , Aleja Niepodległości 33/35	
	TEMAT	Rozdzielnica T-O , elewacja	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA <small>uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń NN-8345/518/82</small>		SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY <small>upr. bud. nr 21/P/98</small>	DATA 11.2024
		OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA	SKALA: -
			NR RYS. <b>20</b>