


Rozdzielnica TE-2.3

Obwody dedykowane



TN-S - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGA:
ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA

ZP-W Elektrobud	Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl			STADIUM P.T.
	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piłie Piła ul. Ceglana 4		BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła , Aleja Niepodległości 33/35		
	TEMAT	Rozdzielnica TE-2.3 - ideowy schemat zasilania		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej bez ograniczeń NN-8345/518/82		SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98 OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA		DATA 11.2024 SKALA: - NR RYS. 17