


Rozdzielnica TE-2.4

Obwody dedykowane



TN-S - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGA:  
ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA

Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl					STADIUM P.T.
ZP-W Elektrobud	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piłe Piła ul. Ceglana 4			BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła , Aleja Niepodległości 33/35			
	TEMAT	Rozdzielnica TE-2.4 - ideowy schemat zasilania			
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń NN-8345/518/82			SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98  OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA	
					DATA 11.2024 SKALA: -  NR RYS. <b>18</b>