



Ostroróg, 10.03.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Ostroróg
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg

Numer postępowania: RG.271.7.2025

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

„Wykończenie i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ostrorogu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na część zadanych pytań:

Pytanie 1

„Na rysunku są 4 jednostki wewnętrzne klimatyzacji, w przedmiarze 3. Brak zgodności mocowej. Na rzucie moc 12kW, W zestawienie podano moc agregatu ~10kW, a jednostki wewnętrzne o sumarycznej mocy 17kW, chyba że podano moc pojedynczej dla danych punktów pracy to maks z jednostek wewnętrznych wyniesie 21kW do 12kW mocy nominalnej agregatu.”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, aby przyjąć do kalkulacji 4 jednostki wewnętrzne klimatyzacji o mocy 7 kW.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące przy składaniu oferty do niniejszego postępowania.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.

z up. Burmistrza
Dariusz Wachowiak

Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Ostroróg