

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na: wykonaniem klimatyzacji w budynku Straży Gminnej.

1. Dodatkowe informacje i wytyczne:

Przedmiot zamówienia dotyczy dostarczenia fabrycznie nowych jednostek zewnętrznych w liczbie 2 sztuk oraz fabrycznie nowych jednostek wewnętrznych w liczbie 3 sztuk, a także wykonanie prac związanych z ich montażem w budynku Straży Gminnej przy ul. Łąkowej 5a w Dopiewie.

Do przedstawienia oferty należy doliczyć wszystkie niezbędne materiały i prace związane z montażem jednostek wraz z dojazdem.

Prace związane z montażem klimatyzacji powinny odbywać się w dniach i godzinach urzędowania Straży Gminnej, po ustaleniu z osobą prowadzącą postępowanie w celu ustalenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) jednostki zewnętrzne: 2 sztuki

- montowane na elewacji,
- jednostka o mocy 2,5 kw - 1 sztuka,
- jednostka o mocy 5 kw - 1 sztuka (do połączenia z 2 jednostkami wewnętrznymi),
- montaż: poziom,
- hałas: niski poziom,
- kolor: biały.

b) jednostka wewnętrzna: 3 sztuki

- montaż na ścianach,
- moc każdej jednostki: 2,7 kw,
- kolor: biały,
- funkcja: chłodzenie/grzanie,
- montaż: poziom,
- hałas: niski poziom,
- liczba wariantów mocy: od 3 do 7,
- pilot do sterowania.

Terminy realizacji: do 31.07.2025 r.

Uwaga:

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji obiektu w terminie 10.06.2025 r. w godzinach 9:00-14:00, po uprzednim poinformowaniu osoby prowadzącej sprawę o chęci dokonania oględzin.