

Kraków, 28.04.2025 r.

DZ.271.31.479.2025

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.31.2025 – Wymiana urządzeń dźwigowych (4 szt.) w Pawilonie M-V A i M-V B

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PYTANIE 1

Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo zmianę wymiarów drzwi i/lub kabin dla dźwigów w pawilonie M V B? Wymiary drzwi i kabin dźwigów zostały zmaksymalizowane dla tych dźwigów, co zmniejsza elastyczność doboru opcji/wyboru optymalnego urządzenia (najlepszego w stosunku jakości/żywołności/ceny).

Wg dokumentacji - wymagane parametry:

Dźwig ŚRODKOWY w pawilonie M-V-B

drzwi 1400×2000 mm

kabina min. 1430×2430×2200 mm

Dźwig OPOLSKA w pawilonie M-V-B

drzwi 1400×2000 mm

kabina min. 1430×2430×2200 mm

Proszę o informację czy możemy zastosować następujące parametry (częściowo lub w całości):

Dźwig ŚRODKOWY w pawilonie M-V-B

drzwi 1300×2000 mm

kabina min. 1400×2400×2200 mm

Dźwig OPOLSKA w pawilonie M-V-B

drzwi 1300×2000 mm

kabina min. 1400×2400×2200 mm

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie w dźwigach ŚRODKOWY i OPOLSKA w budynku M-V B drzwi o wymiarach 1300x2000 mm i kabin o wymiarach min. 1400x2400x2200 mm pod warunkiem, że Wykonawca wykona estetyczne zabudowy otworów przy drzwiach z blachy nierdzewnej szczotkowanej.

PYTANIE 2

Czy w związku z koniecznością dostosowania dźwigu dla Osób Niepełnosprawnych, konieczna jest w ramach dostarczenia dźwigów instalacja w każdym z nich wzmacniacza sygnału aparatów słuchowych - tzw. pętli indukcyjnych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zastosowania we wszystkich dźwigach przewidzianych do wymiany pętli indukcyjnych i ich oznakowania w sposób przewidziany w normie PN-EN 81-70+A1:2022-12 lub równoważnej.

Z poważaniem