



OCHRONA OD PORAŻEŃ:

OCHRONA PODSTAWOWA – IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH

OCHRONA PRZY USZKODZENIU – DRUGA KLASA IZOLACJI.

OZNACZENIA:

S słup stożkowy stalowy dł. 8m ,
mocowany na fundamencie betonowym,
z oprawką typu LED, 51W , IP66 . □
złącza IZK , wkładka bezp. gG 6A .

— linia kablowa YAKY 4x25

30(34)m długość wykopu (długość kabla) w metrach

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

"SYSTEM A"

Antoni Przybylski

62-200 Gniezno; ul. Kawiary 25c/D/5

tel. 692 027 937; e-mail: systema.przybylski@gmail.com

TEMAT:

**Budowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z budową
oświetlenia w Chociulach, gmina Świebodzin**

SKALA:

—

NR RYS:

STADIUM:

PW

BRANŻA:

elektryczna

TREŚĆ:

Schemat ideowy instalacji oświetlenia

DATA:

10.2021

AUTORZY OPRACOWANIA:

NR UPR.

SPECJ. UPR.

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inż. BOGUSŁAW
DOMBEK

18/99/Gw

INSTALACYJNA
ELEKTRYCZNA